

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 11 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V prováděcí dokumentaci stavební části soubor Skladby podlah (25P03551_EZ_EC_Skladby podlah.doc) je navrženo v několika skladbách:

- polystyrenbeton G beton (obj.hm. do 1000 kg/m³)
- samonivelační vyrovnávací stěrka
- sametový vinyl (např. typ Flotex)

Dle našich zkušeností takto navržená skladba způsobuje praskání stěrky na polystyrenbetonu a vhodným řešením může být například použití anhydritu namísto stěrky. Záměna materiálu má však vliv na cenu.

Bude zadavatel revidovat na základě naší připomínky návrh řešení skladby podlahy, aby předešel budoucím problémům s praskáním stěrky? Pokud ano, jak má uchazeč postupovat při oceňování?

Dotaz dodavatele č. 2:

V příloze č. 13_Orientační položkový rozpočet.xlsx, list SO 01 je položka č. 725(2.NP nad místnostmi označenými jako EV100, EV101.).

Kde najdeme podrobnější specifikaci daného prostoru, případně nějaké výkresy?

Dotaz dodavatele č. 3:

V požadavcích na antivibrační váhový stůl malý (PS01.1, P.Č. 18, KCN A018) je požadavek (mimo jiné) také na ukládací zásuvku. Viz níže:

- samostatná kostra se stavěcími patkami

- žulový blok odpružen čtyřmi pružinami, šrouby a tlumící hmotou, rozměry 500 x 500 mm
- kostra obestavěna laminovými deskami, součástí stolu ukládací zásuvka
- rozměry 900 x 750 x 780 mm

Při vložení zásuvky by nezůstalo žádné místo na sezení. Lze tedy zásuvku vypustit?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel nebude měnit zadání, doporučuje vycházet z projektované skladby podlah. Při realizaci budou mj. dodrženy konkrétní požadavky na zpracování a ošetření betonu a objemová hmotnost a dostatečná pevnost. Pro podkladní vrstvy podlah musí zhotovitel dodržet platné předpisy platné pro konkrétní druh podlah (myšlena sestava podlahových vrstev a zabudovaných podlahových prvků, dilatačních a pracovních spár, které společně zajišťují požadované funkční vlastnosti), tj. např. ČSN 74 4505 z 05/2012, ČSN 73 0212 a dále též např. vyhlášky 268/2009 Sb., 6/2003 Sb. v platném znění. Vaše negativní zkušenosti zřejmě vycházejí z použití polystyrenbetonu o nižší objemové hmotnosti, s nižšími pevnostními charakteristikami a vysokým obsahem záměsové vody nebo příčinou vad bylo nedodržení technologie při zpracování a ošetřování betonu.

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Při nepřekročení objemové hmotnosti a dodržení ostatních podstatných technických parametrů (neprůzvučnost, pevnost v tlaku apod.) může uchazeč zvolit jinou technologii, o níž je přesvědčen, že po dobu životnosti stavby nebude vykazovat vady.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Podrobnější specifikace 2.NP nad místnostmi označenými jako EV100 a EV101 je uvedena v Příloze č. 12 zadávací dokumentace, v dokumentu Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15. 3. 2013, v kapitole **B.1-1.7 Druhé nadzemní podlaží části EV.**

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že 2.NP části EV není zakresleno v projektové dokumentaci v Příloze A a bude nutno tuto část vyprojektovat dle specifikace uvedené v Příloze č. 12 v dokumentu Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15. 3. 2013

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel uvádí skutečnost, že dle specifikace má Antivibrační váhový stůl (PS01.1, P.Č. 18, KCN A018) následující požadované parametry:

- samostatná kostra se stavěcími patkami
- žulový blok odpružen čtyřmi pružinami, šrouby a tlumící hmotou, rozměry 600 x 600mm
- poloha žulového bloku vlevo / vpravo dle dispozice technologie
- kostra obestavěna laminovými deskami, součástí stolu ukládací zásuvka
- rozměry 1500 x 800 x 780 mm.

Dotaz dodavatele je zřejmě směřován na Antivibrační váhový stůl – malý (PS01.1, P.Č. 26, KCN A026), který má následující požadované parametry:

- samostatná kostra se stavěcími patkami
- žulový blok odpružen čtyřmi pružinami, šrouby a tlumící hmotou, rozměry 500 x 500 mm
- kostra obestavěna laminovými deskami, součástí stolu ukládací zásuvka
- rozměry 900 x 750 x 780 mm.

Zadavatel pro upřesnění uvádí, že se jedná o laboratorní stůl, na který bude umístěn automatický vzdáleně ovládaný AFM mikroskop, a proto není potřeba u tohoto stolu sedět. Vzhledem k této skutečnosti je požadována ukládací zásuvka pro odkládání jednotlivých příslušenství mikroskopu.

V Plzni dne 14. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele