

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 13 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že 2.NP část EV není zakresleno v projektové dokumentaci v Příloze A a bude mimo tuto část vyprojektovat dle specifikace uvedené v Příloze č. 12 v dokumentaci Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15. 3. 2013.

V příloze č. 12 technické podmínky část B.1 – 1.7 je uvedeno:

B.1 – 1.7 Druhé nadzemní podlaží část EV

Zhotovitel provede nástavbu nad 1. nadzemním podlažím východní části objektu EH, a to nad místnostmi označenými jako EV100, EV 101 (2.NP části EV není zakresleno v projektové dokumentaci v Příloze A). V tomto prostoru se předpokládá přednostní umístění silových rozvaděčů. Obestavěný prostor částí EV se zvýší o 640 m³. Zastavěná plocha částí EV se nemění, 2.NP EV bude mít zastřešení v úrovni zastřešení haly EH, atika částí EV a EH bude mít jednotnou výšku. Přístup do 2. NP EV bude jednak ze schodišťového prostoru EZ204 v úrovni +3,6m, od kterého bude požárně a akusticky oddělen, jednak z východní části severní plošiny haly EH202 v úrovni +4,2 m a též z východní části plošiny haly EH201 v úrovni +3,2 m. Podlaha před rozvaděči bude zdvojená umožňující připojení kabelů spodem. Světla výška skladu EV101 bude zvětšena (zrušen podhled) při zachování dostatečné světlosti prostoru pod zdvojenou podlahou 2.NP EV. Okna mezi EH a EV nebo na fasádě 2.NP EV budou vypuštěna, nouzové osvětlení aj. zařízení a vybavení vyplývající z platných předpisů musí být navrženy a zapracovány Zhotovitelem do RDZ. Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí definované v tomto dokumentu musí být zachovány. Provedení nástavby bude splňovat stejné parametry, jako provedení objektu EH na všech úrovních.

Pro zajištění stejným podmínkám pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku každý uchazeč v Orientačním položkovém rozpočtu, který je přílohou ZD na řádku 775 záložky SO1 (a v záložkách, které jsou rekapitulací) vyčíslí veškeré náklady HSV i PSV zajišťující plnou funkčnost tohoto prostoru dle platných předpisů, včetně všech dopadů na navazující konstrukce, na požadavky požární bezpečnosti konstrukcí, požadavky na klimatické podmínky, odhlučnění apod. Součástí ceny této položky jsou jm. požární dveře do EZ vč. kování, EPS, JIS atd.

Z citovaných, výše uvedených podkladů vyplývá, že Zadavatel nevymezuje část předmětu veřejné zakázky přesně s potřebou určitosti jak z hlediska druhu požadovaného plnění, tak z hlediska poptávaného množství, protože v Dodatečné informaci k Zadávacím podmínkám uvádí, že na základě Přílohy č. 12 bude nutné 2.NP část EV vyprojektovat, protože tato část není zakreslena v Projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace. Uchazeč není bez dalšího oprávněn požadovaným způsobem zasahovat do autorského díla, kterým projektová dokumentace, jako součást zadávací komutace, bezesporu je. Požadované „doprojektování“ může znamenat zásah jak do statického, tak i do konstrukčního řešení stavby, nehledě na požadavky dalších částí PD týkající se elektroinstalace, kdy velikost, druh a vybavení sílových rozvaděčů odvisí od plánovaných zatížení těchto technologií, a podle velikosti a druhu sílových rozvaděčů pak musí být „doprojektována“ stavební část nástavby 2.NP část EV.

Žádáme Zadavatele, aby v souladu s § 44 ZVZ vymezil v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky veškeré práce a dodávky uvedené v položce 725, týkající se 2.NP část EV.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Je tudíž na uchazeči, aby zvolil optimální řešení, které bude splňovat požadované parametry. V orientačním položkovém rozpočtu uchazeč nesmí měnit jednotlivé položky, což ale nevylučuje doprojektování EV. To znamená, že uchazeč musí zhodnotit dané požadavky na výkon a funkci Díla a doplnit dle vlastního uvážení odpovídající údaje do orientačního položkového rozpočtu, kde je jasně uvedeno, do jaké položky mají být související náklady zaneseny. Zadavatel dále upozorňuje, že obdobným způsobem, jako jsou řešena autorská práva pro realizační dokumentaci zhotovitele této veřejné zakázky v článku 30.2 přílohy č. 7 (závazný návrh smlouvy) zadávací dokumentace, zadavatel získal licenční práva od všech zpracovatelů předchozích stupňů projektové dokumentace, a to již od fáze studie.

V Plzni dne 21. května 2013

Mgr. Ing. Eva Rafajová

i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.

v plné moci za zástupce zadavatele