

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 18 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve výkazu výměr se u dále uvedených objektů vyskytuje dvakrát položka topná zkouška (u SO 01 i zednické výpomoc a pomoc při montáži měř. a reg. zařízení)

Ve stavebním rozpočtu SO 01 (řádek 770 - 772, pol. 722 - 724) a zároveň v rozpočtu topení SO 01 - P02 (řádek 195 - 197, pol. 173 - 175).

Obdobně i ve stavebním rozpočtu SO 02 (řádek 249, pol. 210) a zároveň v rozpočtu topení SO 02 - P02 (řádek 49, pol. 33). Jak máme postupovat?

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve výkazu výměr u objektu SO 01 P12 je v textu chybně uvedena výše DPH 20%.

Může uchazeč tento text na správnou výši DPH 21%, aby odpovídala skutečnosti?

Dotaz dodavatele č. 3:

V projektové dokumentaci výkres 09V60337_EZ_EC_Strecha.dwg je uvedena skladba střechy S2 jako:

- Betonová dlažba 500/500/50 mm
- Plastové terče s vyrovnávacími podložkami

- Dále skladba S1

Na betonovou dlažbu na střeše není ve výkazu výměr položka. Jak má uchazeč nacenit danou skladbu?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Uchazeč na záložce SO01 Orientačního položkového rozpočtu nahradí uvedené Množství celkem (sloupec 6) v položkách 722, 723, 724 (v buňce 770F, 771F, 772F ME) hodnotou 0.

Uchazeč na záložce SO02 Orientačního položkového rozpočtu nahradí uvedené Množství celkem (sloupec 6) v položce 210 (v buňce 249F ME) hodnotou 0.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Uchazeč na záložce SO01_P12 orientačního položkového rozpočtu nebude vyplňovat řádek 66 a řádek 67 souboru Microsoft Excel (případně je může vymazat). Všechny úrovně orientačního položkového rozpočtu jsou bez DPH (o výši DPH pojednává jiná část zadávací dokumentace).

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:


Uchazeč na záložce SO01 orientačního položkového rozpočtu mezi položku 660 a 661 vloží položku 660a a 660b s následujícími údaji jednotlivých buněk (středník (;) značí rozhraní mezi buňkami):

660a; 771; 59247770; střešní pochozí plocha z betonových dlaždic 500/500/50 mm; m2; 110

660b; 771; 28328210; plastové rektifikační terče s vyrovnávacími podložkami pod betonovou dlažbu; ks; 600

Uchazeč poté na téže záložce orientačního položkového rozpočtu, na řádku 700 tj. u položky 661 záložky SO01 údaj 18,616 ve sloupci 6 nahradí hodnotou 28,52.

V Plzni dne 28. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele