

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 22 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Dle dodatečných informací č. 16 ze dne 24. května 2013 došlo k úpravě návrhu SOD. Chtěli bychom zadavatele požádat o laskavost, a to o poskytnutí již jím aktualizovaného a upraveného návrhu SOD, tak aby uchazeči předešli případnému vyloučení ze soutěže z důvodu špatně upraveného návrhu SOD.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Aktualizované znění Závazného návrhu smlouvy o dílo i jeho Přílohy č. 11 (Smluvní pokuty) bylo odesláno dodavatelům, kteří si požádali o zadávací dokumentaci, spolu s dodatečnou informací č. 21 a uveřejněno na profilu Zadavatele, a to pod označením:

Příloha č. 7 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy_31. 5. 2013

Příloha č. 11 Závazného návrhu smlouvy – Smluvní pokuty_31. 5. 2013

Dotaz dodavatele č. 2:

V dodatečných informacích č. 12 ze dne 16. května 2013 byli uchazeči v rámci ocenění vybavení dozoren Halové laboratoře odkázáni na dokument s názvem Příloha č. 12_Technické podmínky, kde je mimo nábytku požadavek na vybavení elektronikou (LCD displeje). Prosíme tímto zadavatele o odpověď na náš dotaz, zda toto elektronické vybavení bude součástí ocenění kompletu vybavení velína, nebo je toto vybavení už součástí výkazů výměr slaboproudu?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Odpověď na tento dotaz byla již uvedena v dodatečné informaci č. 17 ze dne 24. 5. 2013. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Zadavatel znovu uvádí:

Položka č. 32 a č. 33 záložky SO 01 – P11 orientačního položkového rozpočtu obsahují pouze vybavení velínu nábytkem. V záhlaví této části orientačního položkového rozpočtu je uvedeno označení této části jako: „Příloha č.11 - F.1.1.13.1 - Nábytkový interiér,“ a ze soupisu ostatních položek jednoznačně vyplývá, že položky neobsahují žádný hardware. Hardware bude obsažen v záložce PS01.2_01_SKŘ.

Dotaz dodavatele č. 3:

V SO 02 v odd.784 Malby v pol.198 se domníváme , že došlo k vyplnění nesprávného množství nátěrů SDK. Prosíme tímto zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Uchazeč na záložce SO 02 orientačního položkového rozpočtu, na řádce 231 souboru Microsoft Excel tj. u položky 198 údaj 1,000 ve sloupci 6 nahradí hodnotou 18,060.

V Plzni dne 31. května 2013

.....
Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele