

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 7 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

**Název veřejné zakázky:** Dodávka výpočetního a datového centra pro projekty NTIS a CTPVV

**Evidenční číslo VZ:** 376364

**Zadavatel:** Západočeská univerzita v Plzni

**Sídlo:** Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

**IČ:** 49777513

**DIČ:** CZ49777513

**Osoba oprávněná jednat za zadavatele:** Doc. Ing. František Vávra, CSc.  
děkan Fakulty aplikovaných věd, z pověření

V Plzni dne 14. dubna 2014

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky:

### Dotaz č.1

V příloze č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 6b zadávací dokumentace, je v kapitole č. 1.2 Elektroinstalace požadavek na připojení stojanových rozvaděčů pro servery do el. rozvaděče.

Upřesněte prosím požadavky na připojení do el. rozvaděčů. Kde jsou el. rozvaděče umístěny, jaká je délka trasy a jak je trasa pro vedení kabelů mezi datovými a elektrickými rozvaděči připravena, jak jsou el. rozvaděče osazeny (jejich vybavenost), jaký požadujete příkon do každého datového rozvaděče?

### Dopověď č.1:

Prostorové rozvržení místnosti včetně kót potřebných pro odvození vzdáleností je na obrázku „Prostorové rozvržení místnosti“ ve zmiňované kapitole zadávací dokumentace. Umístění rozvaděčů a jejich technologie zakončení viz zadávací dokumentace a

### Dodatečné informace č. 4.

Příkon je dán mandatorními vlastnostmi a funkcionalitou stojanových rozvaděčů pro servery a elektroinstalací. V každém stojanovém rozvaděči pro servery má být instalováno 2ks napájecí sběrnice 3x16A.

### Dotaz č.2:

V příloze č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 6b zadávací dokumentace, je v kapitole č. 1.2 Elektroinstalace požadavek na montáž datových rozvaděčů. Upřesněte prosím, kde je serverovna umístěna a jakým způsobem je k ní umožněn přístup. Pokud je serverovna v patře, upřesněte prosím, ve kterém patře a zda je možné pro dopravu rozvaděčů použít výtah. Pokud ano, specifikujte jeho nosnost, vnitřní rozměry a rozměr dveří.

**Dopověď č.2:**

Hlavní serverovna je umístěna v suterénu budovy bez potřeby výtahu a bez problému dostupná pro dopravu zařízení o šíři 150 cm a výšce 197 cm. Místnost pro umístění 2ks rozvaděčů je ve 3. NP dostupná výtahem o nosnosti 1500 kg pro dopravu zařízení o šíři 90 a výšce 2010 cm.

**Dotaz č.3:**

V části 2 této veřejné zakázky je v návrhu smlouvy (příloha č. 6b ZD) v kapitole II. v odstavci 3. mimo jiné požadována instalace a montáž, uvedení do provozu včetně prověření bezchybné funkčnosti.

Jaká míra instalace je požadována pro komunikační infrastrukturu (agregační přepínače a rozšiřující moduly)? Například


- pouze dodávka zařízení, nebo
- instalace zařízení do datového rozvaděč, připojení k napájení a vyzkoušení zda zařízení běží, nebo
- kompletní instalace zařízení do datového rozvaděče včetně softwarové konfigurace v návaznosti na stávající komunikační infrastrukturu a logické a fyzické připojení ke stávající komunikační infrastruktuře, nebo
- nějaké další varianty.

**Dopověď č.3:**

Instalace zařízení do datového rozvaděče, připojení k napájení a vyzkoušení zda zařízení běží.

**Zadávací podmínky zůstávají nezměněny.**

S pozdravem

  
.....  
doc. Ing. František Vávra, CSc.  
děkan Fakulty aplikovaných věd,  
z pověření