

určeno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta

Věc:

**Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))**

Název veřejné zakázky: **Sedláčkova 19, Riegrova 11, Plzeň – výměna oken v rámci projektu CVSMD**

Zadavatel: **Západočeská univerzita v Plzni**  
sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
IČO: 497 77 513

Zástupce zadavatele: **Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.**  
se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň  
IČO: 02476649

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytnuta, následující odpovědi na doručenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

**Dotaz č. 1 dodavatele:**

Požaduje zadavatel okna osadit izolačním dvojsklem nebo trojsklem? V projektové dokumentaci je rozpor - uveden požadavek na izolační dvojsklo (viz. technická zpráva) ale i na izolační trojsklo  $U_g = 0,7$  W/m<sup>2</sup>K (viz. specifikace prvků PSV, detaily oken). Prosím upřesněte.

**Odpověď na dotaz č. 1 dodavatele:**

Nová okna budou osazena s izolačním trojsklem  $U < 0,7$  W/m<sup>2</sup>K, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

V Plzni dne 20.08.2014



Mgr. Helena Draslarová  
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát  
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r. o.  
v plné moci za zástupce zadavatele