

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)*

**Název veřejné zakázky:** Výměna oken Kollárova 19  
**Systémové číslo zakázky:** P17V00000071

**Zadavatel:** Západočeská univerzita v Plzni  
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
IČO 497 77 513

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje níže uvedené vysvětlení č. 1 všem potencionálním dodavatelům:

### **Dotaz č.1**

1) V zadávacích podmínkách není uvedeno, jaký součinitel prostupu tepla mají mít nová okna. Předpokládáme, že pro realizaci projektu dle podmínek OPŽP musí být součinitel prostupu tepla měněných oken minimálně na doporučených hodnotách dle ČSN 730540-2 (2011), tj.  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prosím o upřesnění požadavku na  $U_w$ .

### **Odpověď č. 1**

1) Ano, součinitel prostupu tepla musí být podle normy tj.  $U_w 1,2\text{W/m}^2\text{K}$ .

V Plzni dne 3. 3. 2017

.....  
Jitka Růžičková  
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky  
Západočeská univerzita v Plzni