

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)*

**Název veřejné zakázky:** Výměna oken Kollárova 19  
**Systemové číslo zakázky:** P17V00000071

**Zadavatel:** Západočeská univerzita v Plzni  
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
IČO 497 77 513

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje níže uvedené vysvětlení č. 2 všem potencionálním dodavatelům:

### **Dotaz č.1**

1) Je možné nabídnout okna s horším  $U_f$ , než-li je požadováno zadávací dokumentací, za předpokladu splnění součinitele prostupu tepla nových oken  $U_w=1,2$  ?

### **Odpověď č. 1**

1) Ne, nelze dodat okna s nižšími parametry než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

V Plzni dne 7. 3. 2017

.....  
Jitka Růžičková  
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky  
Západočeská univerzita v Plzni