

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)*

Název veřejné zakázky: **ZČU – Přístavba menzy Bory – Univerzitní 12, Plzeň**

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 497 77 513

Zadavatel obdržel dne 25.04.2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce a tímto poskytuje požadované vysvětlení všem potencionálním dodavatelům:

Dotaz č. 1:

Stavební část – pol. č. 169, 170

Máme problém s naceněním těchto položek. Podhled jsme poptali u výrobce GIF ACTIVE VENT s.r.o., a tento takový rozměr podhledu – 600/600 mm nevyrobí. Max. rozměr v jeho sortimentu je 500/500 mm. Vzhledem k různému provedení kazet, např. aktivní, ploché, výplňové by bylo pro nacenění potřeba vědět návrh rozmístění těchto druhů kazet.

Položku montáže by bylo třeba rozdělit pro kazetový podhled 600/600 mm a GIF VZT podhled zvlášť z důvodu jiné technologie a pracnosti (pro GIF VZT podhled je specifická konstrukce pro zavěšení – jiná než pro kazetové podhledy!!) a tím i rozdílného nacenění.

Max. rozměr kazet 500/500 mm bude mít pravděpodobně vliv i na položky v elektroinstalaci – svítidla (rozměry) a ve VZT – termostaty (rozměry).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Pro ocenění prací musí dodavatel všude použít pouze rastrový, skládaný podhled 600/600mm.

Původní varianta s podhledem GIF byla nahrazena klasickým skládaným podhledem s VZT vyústkami o rozměrech 600/600mm. Tyto změny jsou zohledněny v upraveném výkazu výměr, který tvoří přílohou č. 1 tohoto vysvětlení ZD, dodavatel je povinen použít pro stanovení nabídkové ceny tento upravený výkaz výměr.


Dodavatel nahradí přílohu č. 2 Dodatečných informací č.1 (soubor výkazu výměr) tímto novým souborem, kde jsou zohledněny i změny související s vyjasněním ZD č.1.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla dodavatelem doručena po lhůtě stanovené v § 98 ZZVZ, a tudíž Zadavatel není povinen dle uvedeného ustanovení dodržet zákonem stanovenou lhůtu pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. května 2017 v 09:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10.05.2017 v 09:05 hodin v zasedací místnosti R007 v sídle Zadavatele.

Příloha č. 1_ SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE + D.1.1+D.1.2 změna 25.4.2017

V Plzni dne 25. 04.2017


.....
Jitka Růžičková
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni