

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)*

Název veřejné zakázky:
Zadavatel:

Zajištění servisu výtahů pro ZČU
Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČO 497 77 513

**Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje níže uvedené vysvětlení č. 4 všem
potencionálním dodavatelům:**

Dotaz č.1

Proč se v této Zadávací dokumentaci v odst. "Podmínky a doplňující údaje veřejné zakázky" využívají ČSN, které již pozbyly platnost? Jedná se o ČSN 27 40 02 z března 2003, která byla nahrazena ČSN 27 40 02 z ledna 2014, to samé se týká ČSN 27 40 07 z června 2004, která byla nahrazena ČSN 27 40 07 z ledna 2014.

Odpověď č. 1

Zadavatel tímto opravuje administrativní chybu v zadávací dokumentaci v čl. 3.1 Technické podmínky a v závazném návrhu Smlouvy o dílo v článku II. Specifikace služby v odst. 2.2, 2.3, 2.4, 2.7.

Nové znění čl. 3.1 Technické podmínky zadávací dokumentace:

Typy prohlídek a jejich obsah:

Provozní prohlídka – dle ČSN 274002 v platném znění (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů)

Odborná prohlídka včetně pravidelné preventivní údržby – pravidelná odborná prohlídka výtahů dle ČSN 274002 v platném znění (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů) – seřízení dveří, dojezdů, plynulosti jízdy, stavění klece, vyčištění dveří, stropu klece, dna šachty a strojovny, apod. a mazání dle pokynů výrobce (četnost dle ČSN 274002 v platném znění)

Odborné zkoušky – pravidelné odborné zkoušky výtahů dle ČSN 274007 v platném znění (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu)

Inspekční prohlídka – dle ČSN 274007 v platném znění

Nové znění čl. II. Specifikace služby, odst. 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 závazného návrhu Smlouvy o dílo:

II. SPECIFIKACE SLUŽBY

- 2.2 Provozní prohlídka dle ČSN 274002 v platném znění (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů).
- 2.3 Odborná prohlídka je pravidelná odborná prohlídka výtahů dle ČSN 274002 v platném znění (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů), tj. seřízení dveří, dojezdů, plynulosti

- jízdy, stavění klece, vyčištění dveří, stropu klece, dna šachty a strojovny, apod. a mazání dle pokynů výrobce (četnost dle ČSN 274002 v platném znění).
- 2.4 Odborné zkoušky jsou pravidelné odborné zkoušky výtahů dle ČSN 274007 v platném znění (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu).
- 2.7 Inspekční prohlídka dle ČSN 274007 v platném znění.

Dotaz č.2

Inspekční prohlídka je řešena v ČSN 27 40 07, proč je v zadávací dokumentaci zmíněna ČSN EN 45004, která specifikuje všeobecná kritéria pro odbornou způsobilost nestranných orgánů provádějících inspekci?

Odpověď č.2

Zadavatel tímto opravuje administrativní chybu v zadávací dokumentaci v čl. 3.1 Technické podmínky a v závazném návrhu Smlouvy o dílo v článku II. Specifikace služby v odst. 2.7, kde bylo omylem uvedeno číslo normy ČSN EN 45004 na číslo **ČSN 27 40 07** v platném znění (viz odpověď č. 1 výše).

Dotaz č.3

Pokud se ve vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 mění text v oddíle č. 3, čl. 3. 1 a v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služeb, bude se měnit také text v Závazném návrhu smlouvy odst. II. bod 2. 2?

Odpověď č.3

Ano, text smlouvy se mění. Viz odpověď na dotaz č. 1.

- 2.2 Provozní prohlídka dle ČSN 274002 v platném znění (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů).
- 2.3 Odborná prohlídka je pravidelná odborná prohlídka výtahů dle ČSN 274002 v platném znění (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů), tj. seřízení dveří, dojezdů, plynulosti jízdy, stavění klece, vyčištění dveří, stropu klece, dna šachty a strojovny, apod. a mazání dle pokynů výrobce (četnost dle ČSN 274002 v platném znění).

Dotaz č.4

V příloze č. 2 návrhu Smlouvy bude uvedena ve sloupci "cena odborné prohlídky (OP) bez DPH" cena pouze za OP, nebo také za pravidelnou preventivní údržbu, jak je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy ve sloupci "odborné prohlídky (OP), pravidelná preventivní údržba/ celkem prohlídek"?

Odpověď č.4

Ano, v příloze č. 2 návrhu Smlouvy bude uvedena ve sloupci "cena odborné prohlídky (OP) bez DPH, včetně pravidelné preventivní údržby“, jak je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy ve sloupci "odborné prohlídky (OP), pravidelná preventivní údržba/ celkem prohlídek".


Upravený závazný návrh Smlouvy o dílo a tabulka č. 2 závazného návrhu Smlouvy o dílo jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto vysvětlení ZD, dodavatel je povinen použít pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění tyto podklady a upravený závazný návrh Smlouvy o dílo.

S ohledem na výše uvedené a na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, které má vliv na provedení úpravy zadávacích podmínek, **Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **9. června 2017 v 9:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 9. června 2017 v 9:05 hodin**.

č.1 _ Př. č.5 ZD_Návrh smlouvy_vys. č.4

č.2_ Př.č.2_Návrhu smlouvy_vys. č.4

V Plzni dne 16. 5. 2017



.....

Jitka Růžičková
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni