

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)*

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce objektu Tylova 59 pro projekt STRADI
Systémové číslo zakázky: P17V00000200
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2017-014805
Zadavatel: **Západočeská univerzita v Plzni**
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 497 77 513

Zadavatel obdržel dne 10.07.2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce, a tímto poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr STRADI_ROZDĚLENÍ MAJETKU_informační VV oddíl D.2.4 - GASTRO ZARÍZENÍ není u položky číslo 10 a 58 úplně zřejmé začlenění majetku. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr označeném „STRADI_ROZDĚLENÍ MAJETKU_informační VV“ je u položky č. 10 (podlahový žlab nerez) uvedeno zařídění B-INV, což znamená zařídění do budovy. Položka č. 58 (montáž) bude rovněž zaříděna do budovy.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr oddíl D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky je položka číslo 382 Základní servisní balíček. Žádáme zadavatele o upřesnění co má položka obsahovat.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Položka č. 382 Základní servisní balíček představuje souhrn všech podpůrných prostředků potřebných pro provozování předaného zařízení, např. HW nebo SW klíče, podpůrné programy, bez kterých nelze zařízení provozovat, atd.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, které nemění zadávací podmínky, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 24. července 2017 v 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 24. července 2017 v 10:05 hodin.

V Plzni dne 11.07.2017

.....
Jitka Růžičková
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni