

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

*ve smyslu ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)*

**Název veřejné zakázky:** Rekonstrukce objektu Tylova 59 pro projekt STRADI  
**Systémové číslo zakázky:** P17V00000200  
**Evidenční číslo zakázky ve VVZ:** Z2017-014805  
**Zadavatel:** **Západočeská univerzita v Plzni**  
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
IČ: 497 77 513

Zadavatel obdržel ve dnech 11.07.2017 a 12.07.2017 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce, a tímto v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům:

### **Dotaz č. 1:**

Ve výkazu výměr oddíl D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení položka číslo 596 a 598 by měla být dle našeho názoru v mb a ne v kusech. Žádáme zadavatele o opravu.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Ano, u položky č. 596 a položky č. 598 má být uvedena množstevní jednotka metr běžný (mb). Dále platí popis uvedený u položek 596 a 598, tzn. že zábradlí je nutné kompletně dodat dle popisu uvedeném ve výpisu truhlářských prvků TR - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení – výkres č. 49 (prvky TR/06 a TR/07).

Opravený výkaz výměr (SPOLEČNÁ KNIHA VÝKAZŮ VÝMĚR – STRADI), v uvedených položkách, je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

### **Dotaz č. 2:**

Dle PD a technické zprávy části Bourací práce budou provedeny bourací práce mimo jiné i výplně. Ve výkazu výměr je uvedeno vybourání rámu dřevěných a kovových oken vč. křídel, nikde jsme ale nenašli vyvěšení dveřních křídel a vybourání zárubní. Pokud je i toto součástí předmětu plnění doplní zadavatel výkaz výměr, nebo sdělí, kde je s těmito pracemi uvažováno?

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

S uvedenými pracemi je uvažováno v popisu dané položky ve výkazu výměr. V poznámce k souboru cen je poznamenáno, že v cenách jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel, demontáže zárubně, atd. Uvedené práce je nutno započítat do ceny bouracích prací (např. pol. 315, 316, 317 a 318 výkazu výměr). Pokud jsou dveře v příčce, která bude kompletně demontována, neodečítá se plocha otvoru z příčky. Vybourání výplní v tomto případě není vykázáno samostatně.

**Dotaz č. 3:**

Ve výpisu **40 VÝPIS BETONOVÝCH PRVKŮ – BE** je uveden nový schodišťový stupeň BE08. Tento prvek jsme v položkovém rozpočtu nenašli. Prosíme o doplnění tohoto prvku do rozpočtu.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

Prvek BE08 – nový betonový stupeň – 1 ks - byl doplněn do výkazu výměr (viz položka 1133).

Upravený výkaz výměr (SPOLEČNÁ KNIHA VÝKAZŮ VÝMĚR – STRADI) je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

**Dotaz č. 4:**

V PD u popisu dveří PO 11 jsme narazili na následující nesrovnalosti:

V popisu je uvedeno, že dveře mají být opatřeny 2x samozavíračem, ale zároveň mechanickou zadlabávací zástrčí, což je v rozporu s ČSN 73-08 10 čl.5.5.8. Normě by odpovídalo provedení se samozavírači a automatickou zástrčí a navíc s panikovým kováním, nebo mechanická zástrč, ale dveře bez samozavírače. Zároveň tyto dveře nejsou osazeny na CHÚC, je tedy nutné dodržet tyto požadavky požární odolnosti? Žádáme zadavatele o upřesnění provedení těchto dveří.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:**

Dveře PO/11 oddělují jednotlivé požární úseky, tím pádem musejí mít požární odolnost (EW30 DP3-C). V uvedeném článku 5.5.8 normy ČSN 73-08 10 je uvedeno, že požární uzávěry musejí být při požáru uzavřeny. Toto bude zajištěno uvedenými samozavírači. Mechanická zadlabávací zástrč bude sloužit pro zajištění neaktivního křídla v uzavřené poloze (což není v rozporu s citovaným článkem normy). Jelikož se nejedná o dveře únikové cesty, není zde uvažováno s panikovou klikou (hrazdou). Specifikace dveří je platná dle výkresu č. 46 „Požárně odolné konstrukce – PO – položka PO/11“.

**Dotaz č. 5:**

Prosím zadavatele o zodpovězení následujících dotazů týkajících se revizní dvířek:

- 1) Požadovaná požární odolnost revizních dvířek má být podle Výpisu prvků EI 45-S. Přitom podle PBŘS mají mít stavební konstrukce (stěny a stropy) v podzemí v III-SPB REI 60, v nadzemních podlažích REI 45 a v posledním podlaží REI 30. Revizní dvířka jako požární uzávěry by měly mít požární odolnost EI 30 nebo EW 30 pro podzemí, podobně v nadzemních podlažích a v posledním podlaží EI 15 nebo EW 15, ale ne EI 45. Trvá zadavatel na požární odolnosti EI 45?
- 2) Kromě dvířek Z96 jsme ostatní dvířka nenašli ve výkresech půdorysů. Ve kterých výkresech jsou všechna dvířka zakreslena?
- 3) V popisu revizních dvířek ve výpisu prvků je uvedeno umístění při dolní a horní hraně instalační šachty pro kontrolu ucpávek. Předpokládáme, že jde o ucpávky v úrovni stropů a šachta není uvažována jako svislý požární úsek, ale její části jsou přiděleny k přilehlému PÚ v podlaží. Musí pak být osazována revizní dvířka v takovém počtu a s požární odolností?
- 4) Dvířka Z57 – ve VV je uveden rozměr 400x400 mm, ve Výpisu prvků je 350x350 mm, který rozměr platí?
- 5) Dvířka Z58 – není uvedena požární odolnost

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:**

- 1) V průběhu projekčních prací byla odolnost konzultována s projektantem PBR – GP trvá na odolnosti jednotlivých dvířek dle výpisů k jednotlivým prvkům.
- 2) Poloha revizních dvířek bude upřesněna na základě zpracované výrobně technické dokumentace jednotlivých specialistů s ohledem na PBR.
- 3) V objektu se nacházejí dva druhy šachet a pak ty, co tvoří samostatný požární úsek a prostupují několika podlažími. U těchto je nutno osadit dvířka s požadovanou požární odolností. Dále se v objektu nacházejí šachty prostupující navazujícími podlažími a zároveň šachta není samostatným požárním úsekem. V tomto případě je nutné požární dotěsnění prostupu v místě vedení instalace. Toto požární dotěsnění musí být revidovatelné z obou stran. Z důvodů zakrytí stávajících rozvodů, kterými potrubí prochází, jsou navržena revizní dvířka s uvedenou požární odolností. Toto řešení je na straně bezpečnosti a po rozkrytí stávajících konstrukcí bude na základě výrobně technické dokumentace rozhodnuto o osazení těchto dvířek. Platí údaje uvedené v PD.
- 4) Dvířka Z57 musejí mít minimální rozměr 350x350 mm.
- 5) Dvířka Z58 mají požární odolnost totožnou s ostatními protipožárními revizními dvířky, tzn. EI 45 S.

#### **Dotaz č. 6:**

Ve výkazu výměr je počítáno s pronájmem lešení pro celý objekt na 60 dní. Dle našich zkušeností a rozsahu zakázky (bourací práce, realizace KZS a provětrávané fasády) se nám jeví tato doba jako nepřiměřeně krátká. Může zadavatel tuto položku prověřit, případně upravit délku pronájmu lešení?

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:**

Doba pronájmu lešení vyšla z předpokládaného časového harmonogramu prací. Doba 60 dní je uvažována pro pronájem lešení na celý objekt – nutno přizpůsobit jednotkovou cenu uvažovanému rozsahu lešení (lešení se nebude realizovat současně ze 100% na obou fasádách). Při bouracích pracích není nutné lešení realizovat – u obvodového pláště jsou demontovány stávající výplně otvorů – tyto práce lze provádět z interiéru budovy.

**Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 1 ZZVZ oznamuje, že ve výkazu výměr (SPOLEČNÁ KNIHA VÝKAZŮ VÝMĚR – STRADI) byla v části D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení, v oddíle 771 – Podlahy z dlaždic, u položek č. 1047, 1051, 1052, 1053, 1055 navýšena plocha (skladby podest SKN/06, SKN/06a, SKN/32, SKN/32a), a položka č. 1061 pak navýšena o odpovídající hmotnost.**

Upravený výkaz výměr (SPOLEČNÁ KNIHA VÝKAZŮ VÝMĚR – STRADI) je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

**Dodavatel je povinen použít pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění upravený výkaz výměr (SPOLEČNÁ KNIHA VÝKAZŮ VÝMĚR – STRADI upravená), který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

**Oznámení Zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek dle ust. § 99 odst. 2 ZZVZ**

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek přiměřeně, neboť se nejedná o takové doplnění zadávací dokumentace, mající vliv na rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení.

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. července 2017 v 10:00 hod. Otevírání nabídek proběhne dne 28. července 2017 v 10:05 hod.**

Příloha:

- 1) SPOLEČNÁ KNIHA VÝKAZŮ VÝMĚR – STRADI\_upravená

V Plzni dne 14.07.2017

.....  
Jitka Růžičková  
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky  
Západočeská univerzita v Plzni