

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)*

**Název veřejné zakázky:** Rekonstrukce objektu Tylova 59 pro projekt STRADI  
**Systémové číslo zakázky:** P17V00000200  
**Evidenční číslo zakázky ve VVZ:** Z2017-014805  
**Zadavatel:** Západočeská univerzita v Plzni  
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
IČ: 497 77 513

Zadavatel obdržel dne 18.07.2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce, a tímto poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům:

### **Dotaz č. 1:**

Soupis prací D.1.1 položka 267 Velkoplošný dvoukřídlý litinový poklop Z30:

Ve specifikaci výrobku Z30 je uvedeno, že se jedná o poklop velkého rozměru (dle PD 2100x1100mm, dle VV 2000x1000mm) pro častou frekvenci otevírání, vodo a plynotěsný, s kombinovaným mechanicko-plynovým mechanismem otevírání, třída zatížení D400.

Od výrobce poklopů jsme obdrželi následující informaci:

Plynové vzpěry v zimním období u takovýchto těžkých poklopů pracují pouze na 50%, po roce se musejí měnit. Lepší řešení je poklop s elektrickým pohonem i z důvodu uvedené časté frekvence otevírání.

Žádáme zadavatele o prověření tohoto prvku a uvedení referenčního výrobku či výrobce těchto poklopů.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Poklop je uvažován jako vstup do stávajícího instalačního kolektoru. Pozice a velikost zůstává dle stávajícího stavu tak, aby nedošlo ke změně možnosti přístupu. Minimální rozměr poklopu je 2000/1000 mm. Četnost vstupu do kolektoru je cca 2x za rok (v případě absence poruch a nutnosti revize či doplnění stávajícího vedení). Navržené mechanicko-plynové mechanismy otevírání této četnosti používání vyhovují (platí projektová dokumentace).

Prvek byl konzultován s výrobcem poklopů, a to s firmou Poklopy MITECH s.r.o. (pí Šilberská, tel. 776 688 353, email: [silberska@poklopymitech.cz](mailto:silberska@poklopymitech.cz)).

**Dotaz č. 2:**


Dle předběžných propočtů maximálně přípustná cena uvedená v ZD neodpovídá předmětu díla, jeho rozsahu a celkovému objemu prováděných prací. Vzhledem k uváděnému objemu prací s vazbou na aktuální cenovou hladinu na stavebním trhu žádáme zadavatele o prověření výše stanovené ceny. Trvá zadavatel na požadavku nepřekročitelné ceny?

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Zadavatel trvá na jím uvedené předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez vyhrazené změny závazku) v zadávací dokumentaci. Tato hodnota vychází z položkového rozpočtu předmětné stavby. S ohledem na finanční možnosti zadavatele je předpokládaná hodnota veřejné zakázky maximální a nepřekročitelná.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, které nemění zadávací podmínky, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 28. července 2017 v 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 28. července 2017 v 10:05 hodin.

V Plzni dne 19.07.2017

  
.....  
Jitka Růžičková  
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky  
Západočeská univerzita v Plzni