

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: Výpočetní klastry VPP pro projekt EVT s diskovými poli, s UPS zdroji a příslušenstvím, část 4.: Záložní zdroje napájení

Evidenční číslo zakázky: Z2017-011532

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 497 77 513

Dne 11. 8. 2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 odst. 3 ZZVZ v níže uvedeném znění. Tímto zadavatel poskytuje vysvětlení všem potencionálním dodavatelům.

Dotaz č. 1:

Prosím o sdělení, zda je nutné dodržet výstupní účinník 1? Případně, zda stačí dodržet minimální výstupní výkon v kW?

Odpověď zadavatele:

Ano, je nutné dodržet podmínku účinníku 1, vzhledem k podmínkám instalace UPS v rámci rozvodné el. sítě.

Dotaz č. 2:


Musí být ovládací LCD displej dotykový?

Odpověď zadavatele:

Informační LCD displej, který je součástí ovládacího systému, nemusí být dotykový, jestliže ho doplní ovládací prvky pro lokální správu a nastavení.

S ohledem na výše uvedené a na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, které nemá vliv na provedení úpravy zadávacích podmínek, **zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **30. 8. 2017 v 10:00 hodin**.

V Plzni dne **15. 08. 2017**



Jitka Růžičková
vedoucí oddělení Nákupu a veřejných zakázek
Západočeská univerzita v Plzni

