

Tepelné ztráty

012880 - Ing. Petr Chmelíř - Plzeň
Zakázka: ZČU-Menza-úpravy výdeje

TZ v.11.1.0 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 13.12.2016

Výpočet budovy - varianta 1

Stavba: MENZA Plzeň

Místo:

Zadavatel: ZČU

Zpracovatel:

Zakázka: ZČU-Menza-úpravy výdeje

Archiv:

Projektant: Ing. Petr Chmelíř

Datum: 31.1.2003

E-mail: chmelir@tzbplzen.cz

Telefon: 377481128

Tento dokument obsahuje jen vybrané úseky

$B = 8 \text{ Pa}^{0,67}$ $t_e = -12 \text{ °C}$ $p_2 = 15 \text{ %}$ $t_{ib} = 20,0 \text{ °C}$

podl.	č.m.	účel	úsek	t_i °C	O m ³	S_p m ²	Q_{im} W	Q_{zm} W	Q_{cm} W	q_{cm} W.m ⁻²
ÚSEK 2										
2	212	jídlna	2	20	976,5	232,5	3 063	8 803	11 866	51,0
2	227	mytí nádobí	2	20	65,5	15,6	343	574	916	58,7
Σ úsek 2					1 042,0	248,1	3 405	9 377	12 782	

Legenda

Q_{im} - tepelné ztráty místnosti infiltrací

Q_{zm} - tepelné ztráty místnosti prostupem

Q_{cm} - tepelné ztráty místnosti celkem