

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 6. 1. 2017  
Čj.: 32403/22/21/2016  
Vyřizuje: Mgr. Trefancová/377155313

Západočeská univerzita v Plzni  
Univerzitní 8  
306 14 Plzeň

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci na akci: „Přístavba menzy ZČU Bory včetně gastro technologie, Univerzitní 12, Plzeň“**, investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň.

Na základě Vaší žádosti doručené dne 21. 12. 2016 vedené pod čj. 32403/22/21/2016 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění předloženou projektovou dokumentaci na akci: „Přístavba menzy ZČU Bory včetně gastro technologie, Univerzitní 12, Plzeň“, investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto

## **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S návrhem projektové dokumentace na akci: „Přístavba menzy ZČU Bory včetně gastro technologie, Univerzitní 12, Plzeň“, investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, **s e s o u h l a s í**.

**V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:**

1. V prostoru výdeje jídel bude umístěno umyvadlo na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody v souladu s čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. I, bod 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o hygieně potravin.

## **O d ů v o d n ě n í :**

Předmětem dokumentace je přístavba stávajícího objektu menzy v areálu ZČU v Plzni-Borech. Je navržena přístavba o rozměrech 16 x 7,2 m se zastřešenou terasou 4 x 16 m. Součástí stavby je i osazení nové gastro technologie (rozšíření výdeje) a rozšíření stávajících technických instalací. Kapacita terasy: 56 osob, kapacita vlastního objektu (strávnicki a zaměstnanci) se nemění.

Projektem je rozšiřován stávající prostor výdeje menzy o novou výdejní linku a nový prostor mytí bílého nádobí. Nový výdej bude umístěn do prostoru stávající jídelny, dotčená místa k sezení budou posunuta do prostoru nově navržené přístavby. Součástí bude i venkovní zastřešená terasa.

V provozu výdeje jídel budou vydávána hotová jídla a výrobky zhotovené v kuchyni v témže objektu. Personální zázemí zaměstnanců je řešeno ve stávajícím provozu kuchyně a výdeje v dostatečné kapacitě.

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710


IČO  
71009299

Prostor výdeje jídel bude vybaven výdejními stoly s ohřevem, pojízdnými talířovými zásobníky, výdejními vozíky na příbory a tácy, chladicími skříněmi, chladicími vitrínami, postmixem a pokladním boxem. V prostoru výdeje není k dispozici umyvadlo na mytí rukou personálu, proto je stanovena výše uvedená podmínka.

Umývárna bílého nádobí bude vybavena třídícím stolem k myčce nádobí, vstupním stolem k myčce nádobí se dřezem, myčkou na bílé nádobí, výstupním válečkovým stolem pro myčku. Nad myčkou bude instalována nástěnná digestoř.

Objekt je napojen na stávající síť (elektro, vodovod, kanalizace). Osvětlení je přirozené okny a umělé, které je řešeno v souladu s ČSN EN 12646-1. Vytápění je stávajícími otopnými tělesy. Větrání zajištěno napojením na stávající VZT.

Kladné stanovisko opírá Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni o zjištění, že předložená projektová dokumentace je při splnění výše uvedených podmínek v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

  
Mgr. Petra Trefančová – odborný rada  
vedoucí oddělení hygieny výživy Plzeň-město  
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

**Krajská hygienická stanice**  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ  
(7A)