










LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - NADÁLE VYUŽÍVANÉ
-  STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ, NEPOTŘEBNÉ KUSY
ODBORNĚ DEMONTOVAT
- VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ PO STŘEŠE A FASÁDĚ
TEPELNĚ IZOLOVAT (tl. 10 cm) A OPLECHOVAT**
-  požární izolace
-  tepelná izolace
-  potrubí chladiwa
-  množství vzduchu
přívod/odvod (m3/h)
-  mřížka pod stropem
(dodá stavba)
-  mřížka do dvěří (dodá
stavba)
-  HH 50
horní hrana potrubí od stropu (mm)

D.1.4.d VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant Ing. J. Valko	Zodp. projektant Ing. T. Knapp	Vypracoval Ing. T. Knapp	ING. Tomáš Knapp projekce VZT a klimatizace Anglické nář. 11, 301 50 PLZEŇ IČO: 49179063	
Investor Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň			Formát – A4	Stupeň
Stavba-objekt PŘÍSTAVBA MENZY ZČU BORY včetně gastro technologie Univerzitní 12, Plzeň			9xA4	DPS
Datum 11/2016			Číslo zakázky 79-16	
Obsah výkresu Půdorys střeška			Měřítko 1 : 50	Č. výkresu 3.