



LEGENDA:

- drát FeZn 10mm
- drát AlMgSi 8mm
- JT - jímec tyč 3m
- SO - svorka okapová
- SZ - svorka střešní
- SU - svorka univerzální
- OJ - ochranný ušlechtilý
- ST - svorka střešní
- OS - ochranná síťka k jímci tyči
- DJT - držák jímec tyče na krov
- SJT - svorka k jímci tyči
- PJ - pomocný jímec

Ochrana před bleskem:  
Bude provedena oprava stávajícího hromosvodu dle ČSN 341390 následujícím způsobem - stávající hřebenová jímecí soustava na střeše bude zdemontována a nahrazena novou hřebenovou jímecí soustavou tvořenou drátem AlMgSi 8mm a jímecími tyčemi (délka 3000mm). Jímecí vedení bude k plechové střeše přichyceno svorkami a podpěrami. Na ploché střeše bude jímecí vedení uloženo na podpěrách na plochou střeš. Svody budou vedeny drátem AlMgSi na podpěrách a budou ukončeny měřicími svorkami, ze svorek vede drát FeZn 10mm, který bude připojen na stávající zemič.