


A5 5-900/160
TPV,PS 1/2"

A4 7-900/160
TPV,PS 1/2"

3.NP a 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

TABULKA MÍSTNOSTÍ			
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²]	PODLAHA
1.01	WC ŽENY	10,89	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.02	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6,79	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.03	BEZBARIÉROVÉ WC	3,72	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.04	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,97	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.05	ÚKLID	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.06	WC MUŽI	11,20	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	7,88	KERAMICKÁ DLAŽBA



A5 5-900/160
TPV,PS 1/2"

A4 7-900/160
TPV,PS 1/2"

3.NP a 5.NP - NOVÝ STAV

TABULKA MÍSTNOSTÍ			
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²]	PODLAHA
3.01	WC MUŽI	8,77	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.02	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	9,37	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.03a	PŘEDSÍŇ	2,09	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.03b	PERSONÁLNÍ WC	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.04	ÚKLID	2,74	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.05	BEZBARIÉROVÉ WC	3,42	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.06	WC ŽENY	9,06	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.07	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	7,79	KERAMICKÁ DLAŽBA

- PRÍPOJENIE POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK
PONECHANÝ VE STÁVAJÍCÍ DISPOZICI
- STÁVAJÍCÍ TĚLESO KALOR 900/160
PONECHANÉ VE STÁVAJÍCÍ DISPOZICI
- STÁVAJÍCÍ TĚLESO KALOR 900/160
DEMONTOVANÉ VČETNĚ PŘÍPOJEK
- STÁVAJÍCÍ TĚLESO KALOR 900/160
OSAZENÉ V NOVE DISPOZICI
- NOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO
- A4 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ
- X1 NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- NOVÉ ROZVODY
- KV KULOVÝ VENTIL
- VK KULOVÝ VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT
- HM DVOJITÉ ROHOVÉ ŠROUBENÍ
S INTEGROVANOU TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

Generální projektant:
AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň



VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	K Lužinám 142, 330 08 Zruč - Senec e-mail: jiri.babor@email.cz Ing. Jiří Babor a.s. Ing. Projektová činnost ve výstavbě specializace technická zařízení budov IČ 88358861	
Ing. J. Babor	Ing. J. Babor		Ing. P. Šneberger	DRUH PD	DPS
OBEC, KRAJ: Plzeň, Plzeňský				ČÍSLO ZAKÁZKY	
INVESTOR: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, IČO 61779997				FORMÁTY A4	3
AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 a K2 NA FST				DATUM	05. 2015
OBSAH: 1.4.3. VYTÁPĚNÍ K1 - PŮDORYS 3.NP a 5.NP				MĚŘÍTKO	1 : 50
				Č.VYHOTOV.	DÍL
					Č. PŘÍLOHY
					D.1.4.3.
					5