

Výlezy s žebříkem
(překonání výškového rozdílu max. 5m)


Hranice PÚ



Hlučná část kolektoru - zde navrženo
doplňt EPS



Požární uzávěry držené v otevřené poloze
pomocí elektromagnetů.
Požární odolnost uzávěru je EI60DP1-C
Uzavírá EPS ztrátou napětí.
Napájení el.magnetů je ze zdroje UPS,
nejedná se o požární spotřebu
(UPS kryje kolísání sítě a brání uzávěru
dveří mimo požár)
Nový tlačíkový hlásič požáru





P1.09-IV.

P1.08-IV.

P1.07-IV.


P1.01-IV.



P1.02-IV.



GALERIE "G2"

P1.03-IV.



KOLEKTOR - ČÁST "C"

P1.05-IV.



Podvýkaná - objekt tělovýchovy
PRŮŘEZ 1600/750

ININ PŘEDMĚTEM
PŘ