

## Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU - Příloha č.1 Souhrnné technické zprávy (doplňuje odst. B.1.c. zprávy)

Ochranné pásmo	Vlastník zařízení	Správce zařízení	Typ zařízení	Parametr základní		Poznámka
Ochranné pásmo vodovodu	Statutární město Plzeň	Vodárna Plzeň a.s.	podzemní vedení	1,5 M	od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (do průměru zařízení 500 mm)	Zákon č. 274/2001 Sb (o vodovodech a kanalizacích)
Ochranné pásmo kanalizace	Statutární město Plzeň	Vodárna Plzeň a.s.	podzemní vedení	1,5 M	od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (do průměru zařízení 500 mm)	Zákon č. 274/2001 Sb (o vodovodech a kanalizacích)
Ochranné pásmo sítě NN	ČEZ Distribuce, a.s. + areálové vedení		podzemní vedení	1,0 M	po obou stranách krajního kabelu u vedení do 110 kV	Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
Ochranné pásmo sítě VN	ČEZ Distribuce, a.s. + areálové vedení		podzemní vedení	3,0 M	po obou stranách krajního kabelu	Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
Ochranné pásmo elektrické stanice	ČEZ Distribuce, a.s.		kompaktní a zděné stanice s převodem napětí 1 kV až 52 kV	2,0 M	od vnějšího pláště stanice ve všech směrech	Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
Ochranné pásmo sítě elektronických komunikací	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.		podzemní vedení	1,5 M	na každou stranu od krajního vedení trasy	Zákon č. 127/2005 Sb. (o elektronick. komunikacích)
Ochranné pásmo sítí SITMP	Statutární město Plzeň	MMP, Odbor správy infrastruktury	podzemní vedení	1,5 M	na každou stranu od krajního vedení trasy	optika, ČSN 73 6005
Ochranné pásmo vedení PT, a.s.	Statutární město Plzeň	Plzeňská teplárenská, a.s.	podzemní vedení	2,5 M	na každou stranu od krajního vedení trasy	Zák. č. 458/2000 Sb ČSN 73 6005
Ochranné pásmo vedení teplovodu – areál	ZČU Plzeň		podzemní vedení	2,5 M	na každou stranu od krajního vedení trasy	Zák. č. 458/2000 Sb ČSN 73 6005
Ochranné pásmo sítě VO	Statutární město Plzeň	Správa veřejného statku města Plzně	podzemní vedení	1,0 M	po obou stranách krajního kabelu u vedení	
Ochranné pásmo komunikačního vedení	ČD Telematika		podzemní vedení	1,5 M	na každou stranu od krajního vedení trasy	Zák. č. 127/2005 Sb
Ochranné pásmo komunikačního vedení	T-Mobile, Czech Republik, a.s.		podzemní vedení	1,5 M	na každou stranu od krajního vedení trasy	Zák. č. 127/2005 Sb v souběhu se SITMP