



LEGENDA:

## ZDVOJENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO



BV VYVAŽOVACÍ VENTIL



UK UZAVÍRACÍ KLAPKA



F  
FILTR  
STRAINER



GK GUMOVÝ KOMPENZÁTOR



## KONCOVKA PRO NÁPOJENÍ HADICE PRO PŘIPOJENÍ NA ZÁLŮŽNÍCHLADICI JEDNOTKU



R PŘECHOD DN1/DN2



TEPLOMĚR - dodávka chlazení



TLAKOMĚŘ - dodávka chlazení



ELEKTROMOTOR



**Betonový základ pod čerpadlo**  
**Součást dodávky zakázky**  
**"Náhrada absorpční chladicí jednotky BROAD**  
**kompresorovou chladicí jednotkou**

LEGENDA:

Chladicí voda přívod 6°C

Chladicí voda zpátečka 12°C

Vypracoval:	Ing. E. Kostar	Ing. E. Kostar projektová kancelář v oboru chlazení - klimatizace 252 29 Dobřichovice, V Zahradách 1084 e-mail: kostar@volny.cz	
Zakázka:	Západočeská univerzita v Plzni, 306 14 Pízeň, Univerzitiní 8 Náhrada absorpční chladicí jednotky "Broad" v budově Univerzitiní 22 kompresorovou chladicí jednotkou Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele		
Profese:	CHLAZENÍ	Měřitko	-
Obsah:	Budova Univerzitiní 22 - VS Schéma	Číslo dokumentu	Číslo revize
		CH 03	-