

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)*

Název veřejné zakázky: Univerzitní 22 – rekonstrukce sociálních zařízení v krčku K1
Systémové číslo zakázky: P18V00000116
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 497 77 513

Zadavatel obdržel dne 05.04.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce, a tímto poskytuje požadované Vysvětlení všem dodavatelům. Zadavatel současně uvádí, že uvedená žádost nebyla doručena včas a zadavatel není povinen Vysvětlení poskytnout.

Nad rámec zákonných povinností zadavatele a pro odstranění nejasností zadavatel sděluje:

Dotaz č. 1:

V navrhovaném projekčním řešení je mimo jiného uvažováno s Požárními stěnovými uzávěry (PSUM-90) s ručním a teplotním zavíráním (.01). Toto zařízení nejen že již není na trhu dostupné, ale hlavně neodpovídá současně platné právní legislativě. Je možné případné nahrazení pomocí lamelových požárních klapek se servopohonem. Tyto jsou ale v porovnání s uvažovanými požárními stěnovými uzávěry podstatně dražší, ale také je třeba tyto ovládat pomocí EPS. Další možností je nahrazení vypěňovacími mřížkami. Vše je ale bezpodmínečně nutné zohlednit v PD ve vztahu k PBR.

Jak má být k ocenění předmětných zařízení přistupováno?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel **mění projekční řešení v části Vzduchotechnika**, kdy v technické specifikaci, která je součástí technické zprávy (D.1.4.2.1a) jsou **položky u Zařízení č.1 upraveny takto:**

na pozici 1.7 je Požární uzávěr stěnový PSUM-90-200x215-01-TPM 006/998ks
nahrazen Požárním uzávěrem stěnovým FDML 200x215.40 – TPM 130/17..... 8ks

na pozici 1.7a je Požární uzávěr stěnový PSUM-90-300x215-01-TPM 006/992ks
nahrazen Požárním uzávěrem stěnovým FDML 300x215.40 – TPM 130/17..... 2ks

Použití výše uvedených lamelových požárních klapek v motorickém provedení (FDML) vyžaduje elektrické napájení servopohonů. Z tohoto důvodu se zasahuje i do projekčního řešení v části D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika. V této části Projektové dokumentace **došlo ke změně v soupisu prací a dodávek (D.1.4.4.19a), kdy položky v kap. 1. Dodávky jsou upraveny takto:**

<u>Doplnění</u> stávajícího rozvaděče K1-1.-3.NP a 6.a 7.NP o jeden jistič 10A.....	5x
<u>Doplnění</u> stávajícího rozvaděče K1-4.a 5.NP o dva jističe 10A.....	4x
<u>Doplnění</u> stávajícího rozvaděče K1-8.NP o jeden jistič 10A.....	1x
Celkem jističe 10A	10x

Dále je v **Soupisu prací a dodávek upravena položka v kap. 2. Materiál takto:**

Kabel CYKY-J 3x1,5 původně 927m se nahrazuje 1100m.

Výše uvedené změny v technických specifikacích promítl Zadavatel do Výkazu výměr (soupisu prací), který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. **Dodavatelé jsou povinni použít ve své nabídce takto upravený výkaz výměr (soupis prací)!!** V případě, že dodavatel nepoužije upravený Výkaz výměr do své nabídky, může být Zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

V souvislosti s provedenými úpravami Projektové dokumentace, specifikovanými tímto Vysvětlením, dochází k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (bez vyhrazené změny závazku) o 50.000,- Kč **bez DPH. Nově je stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez vyhrazené změny závazku) ve výši 7.900.000,- Kč bez DPH** (slovy: sedm milionů devět set tisíc korun českých), předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí 7.960.000,- Kč bez DPH (slovy: sedm milionů devět set šedesát tisíc korun českých). Výše předpokládané hodnoty vyhrazené změny závazku ve výši 60.000,- Kč bez DPH se nemění.

Oznámení Zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek dle ust. § 99 odst. 2 ZZVZ

S ohledem na povahu Vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. dubna 2018 v 9:00 hod. Otevírání nabídek proběhne dne 20. dubna 2018 v 9:05 hod.

Příloha:

č. 1 – upravený Výkaz výměr (soupis prací)

V Plzni dne: viz elektronický podpis

.....
Jitka Růžičková
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni