

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele: Západočeská univerzita v Plzni  
Sídlo: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň  
IČ: 49777513  
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor  
Kontaktní osoba ve  
věcech veřejné zakázky: Zdeněk Řežábek  
E-mail: [zrezabek@ps.zcu.cz](mailto:zrezabek@ps.zcu.cz)  
Telefon: 377 631 367

Zadavatel obdržel dne 26.04.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení“) k veřejné zakázce: **„Náhrada absorpční chladicí jednotky „Broad“ v budově Univerzitní 22 kompresorovou chladicí jednotkou“** a tímto poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům. Zadavatel současně uvádí, že uvedená žádost nebyla doručena včas a zadavatel není povinen Vysvětlení poskytnout.

Nad rámec zákonných povinností zadavatele a pro odstranění nejasností zadavatel sděluje:

### **Dotaz č. 1:**

*„Dobrý den, dovoluji se Vás zeptat, zda-li rozumíme Vaši zadávací dokumentaci správně, když požadujete ve výběrovém řízení dodat zdroj chladu o minimálním chladicím výkonu  $Q_c = 590 \text{ kW}$  na daný teplotní spád a při dané venkovní teplotě a maximálním celkovém příkonu zařízení  $P_{max} = 192 \text{ kW}$ ? Děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Dodavatel“*

### **Odpověď Zadavatele na dotaz:**

Zadavatel požaduje (tak jak je uvedeno v dokumentu poskytovaném v rámci zadávací dokumentace - v technické zprávě na str. 4 v dokumentu nazvaném: „TZ\_Chizeni\_Priloha\_ZD“) vzduchem chlazenou blokovou chladicí jednotku se šroubovými kompresory o minimálním chladicím výkonu  $Q_{CH} = \text{min. } 590 \text{ kW}$  při  $N_{EL} = \text{cca } 192 \text{ kW}$  (u této hodnoty zadavatel již neuvádí „maximálně“ ale pouze „cca“. V tomto smyslu je třeba zadávací dokumentaci chápat.

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne: viz elektronický podpis

.....  
z pov. Zdeněk Řežábek  
Nákup a veřejné zakázky  
Západočeská univerzita v Plzni  
elektronicky podepsáno