

Legenda:

- Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém mírné (drátové) elektroosmózy
- Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém mírné (drátové) elektroosmózy - osazená v 1.NP ve vrchní úrovni rubu kleneb (popř. z vrcholu klenby 1.PP)
- Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm - systém mírné (drátové) elektroosmózy - osazené v 1.PP (místnost úpravy vody
- Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60° - systém mírné (drátové) elektroosmózy - osazené ve výkopu rubové izolace, popř. drenážní rýhy a ve vnitřních prostorách pod úrovní podlah
- Vodivé propojení kladné elektrody - systém mírné (drátové) elektroosmózy
- Řídící jednotka mírné (drátové) elektroosmózy
- Aplikace odsolovacího (obětovaného) omítkového systému
- 100 — Výška aplikace odsolovacího (obětovaného) omítkového systému (v cm)
- Aplikace vápenného omítkového systému fasád vč. odsolovacích omítek
- 100 — Výška aplikace vápenného omítkového systému vč. odsolovacích omítek (v cm)
- Provedení rubové izolace zdiva, vč. ukončovací lišty
- Plošný geodrén š. 1,0 m

Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Libor Wolfan
Zadavatel: ATELIER KNO - Ing. arch. Tomáš Bernášek		
Okres: Plzeň	Místo: Nečtiny	
Akce: SANACE VLHKÉHO ZDIVA ZÁMKU		
Obsah: PŮDORYS ČÁSTI 1.NP - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ		

PRINS IZOLACE A SANACE ZDIVA
Havlíčkova 24,750 00 Přerov
Tel./fax: 581 201 454

Formát: A3
Datum: 05/2017
Stupeň: návrh
Měřítko: 1:150
Z.č.: 17660 | Výkr.č.: 1