POHLED JIHOVÝCHODNÍ (DVORNÍ)



POHLED SEVEROZÁPADNÍ (VĚŽ)



Doporučený postup oprav fasády:
Bude provedeno otlučení nesoudržných vrstev omítky a soklu, odstranění oplechování všech atik a parapetů. Podklad bude zbaven prachu, mastnot a nečistot, bude suchý, vyzrálý, a zbavený malířských nánosů, bude provedeno otryskání (omytí) tlakovou vodou.

Části fasády výrazně poškozené požárem nebo rzí budou ošetřeny izolačním paropropustným základovým přípravkem proti prostupování skvrn z podkladu.

Fasáda bude zbavena mechu a plísní doporučuje se čistící prostředek na vodní bázi s mikrobiocidním účinkem k sanaci a čištění, který působí prevetivně proti novému výskytu.

A — V místech kde je fasáda více namáhána povětrnostními vlivy, pod okny atd. bude použit základový hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu zatížení.

Veškeré nerovnosti a doplnění chybějících omítek bude provedeno vápennou maltou s armovacími vlákny. Pro vyrovnání drobných vlasových trhlin a výraznych srtrukturních rozdílů bude použit paropropustný minerální adhezní můstek

Finální nátěr vápennou vekovní barvou světlé barvy (světlý okr - 2 x nátěr) - odstín bude upřesněn podrobným restaurátorským průzkumem.

Finální nátěr vápennou vekovní barvou světle šedé barvy (2 x nátěr) - odstín bude upřesněn podrobným restaurátorským průzkumem.

Všechny kamenické prvky budou očištěny ekologickým biologicky odbouratelným čističem, budou zbaveny mechu a plísní, preventivně ošetřeny proti novému výskytu prostředkem na vodní bázi s mikrobiocidním účinkem, poškozené nebo chybějící části budou doplněny minerální restaurátorskou hmotou nebo protézami ze stejného kamene. Všechny kamenické prvky budou ošetřeny základovým hydrofobizačním prostředkem proti silnému vlhkostnímu zatížení a barevně sjednoceny tenkovrstvým lazurním nátěrem - odstín bude upřesněn podrobným restaurátorským průzkumem a konzultován se zástupci NPÚ.

Stav stavebních konstrukcí a materiálů na nepřístupných částech nemohl být posouzen. Tyto nepřístupné části (věžice, štíty, úžlabí apod.) bude nutné podrobněji zdokumentovat a stanovit postup jejich oprav po zpřístupnění (výstavbě lešení).

Odstraňované kostrukce a materiály

Střešní krytina, obložení střešních vikýřů a výdechů VZT: kamenná břidlice, tmavě šedá

Výdechy VZT obložené břidlicí

SP — Štukatérské prvky viz. Tabulka štukatérských prvků

O — Okna viz. Tabulka oken

K — Klempířské prvky viz. tabulka klempířských prvků

Zámečnické prvky budou odborně restaurovány a konzervovány, povrchová úprava: grafitová šeď (netýká se I. etapy)

Před zahájením všech prací je nutné provést podrobný restaurátorský průzkum všech povrchů a materiálů k odsouhlasení postupu obnovy, výběru materiálů a barevného řešení. Veškeré závěry je nutné konzultovat a odsouhlasovat s oprávněným zástupcem NPÚ Plzeň a projektantem stavby.
Předpokládá se, že lze všechna dochovaná okna odstranit. Před demontáží bude proveden pasport některých oken dle stanoviska NPÚ. Budou zachována a restaurována z původní vnitřní okna ve 2NP věže (O22). Rozměry okenních otvorů zůstanou zachovány. Profilace nových oken je uvedena v samostatné části PD a bude odsouhlasen před zahájením výroby oprávněným zástupcem NPÚ Plzeň. U nových oken bude použita stejná profilace dle dochovaných vnitřních oken ve 2NP věže (O22).
Stav stavebních konstrukcí a materiálů na nepřístupných částech nemohl být posouzen. Tyto nepřístupné části (věžice, štíty, úžlabí adpo.) bude nutné podrobněji zdokumentovat a stanovit postup jejich oprav po zpřístupnění (výstavbě lešení).
Veškeré klempířské prvky (okapy, svody) budou provedeny z předvětralého titanzinkového plechu světle šedého odstínu. Tvarové řešení všech klempířských prací musí být před provedením odsouhlaseno oprávněným zástupcem NPÚ Plzeň.
Venkovní parapety oken budou proveden z předzvětralého titanzinkového plechu světle šedého ostínu.
Špaletová okna osazená v líci zdiva budou provedena bez parapetů.
Novodobé střešní vikýře budou v I.etapě stavby ponechány. Veškeré restaurátorské práce budou provádět osoby pouze s řádným oprávněním.



Plzeň2 Part

Výškový systém Bpv 0,000 = 538,72 mm

Generální projektant: Ing. arch. Tomáš Bernášek, atelier KNO
autorizovaný architekt ČKA 02678
Nerudova 372, Kadaň, 432 01
atelier: Jana Švermy 11, Kadaň 432 01
mobil: +420731155167
e-mail: tomas.bernasek@tiscali.cz, bernasek@atelierkno.cz
www.atelierkno.cz

Stavba:
Rekonstrukce zámku Nečtiny
Výukové a ubytovací centrum ZČU - I. Etapa
Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Tomáš Bernášek
Číslo autorizace:	ČKA 02678
Projektant profese, část PD:	Ing. arch. Tomáš Bernášek Nerudova 372 432 01 Kadaň
Kreslil:	Ing. arch. Tomáš Bernášek
Profese:	architektonicko stavební
Kraj:	Plzeňský
Stavební úřad:	Manětín
Stupeň:	DPS
Datum:	04/2017
Číslo zakázky:	E15
Investor:	Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň
Objekt:	SO.01 Zámek
Kótováno v:	mm, výškové kóty v metrech
Měřítko:	1:100
Formát:	8xA4

Název výkresu: POHLED JIHOVÝCHODNÍ (DVORNÍ)
SEVEROZÁPADNÍ (VĚŽ)
BOURÁNÍ

Číslo výkresu: D.1.1.b.17