

LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 1.PP

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	plocha m2
0.01	sklep, větrání CHÚC	40,0
0.02	bazénová technologie	20,0
	instalační kanál	63,5

POZNÁMKA:

1. Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě před započítím prací.
2. Na patách stoupaček jsou zakresleny pouze uzavírací armatury, vyvažovací a regulační armatury jsou patrné ze schématu.

POZNÁMKA 2:

Veškeré potrubí je opatřeno tepelnou izolací. Typ izolace je patrný ze schématů rozvodů ÚT, případně z výpočtové části PD.

Veškeré měděné potrubí bude opatřeno polyetylenovými izolačním pouzdry s tl. stěny 25 mm.

D.1.4 - Vytápění

ZODP. PROJEKTANT Miroslav FOKT	VYPRACOVAL Ing. Radek FOKT	KRESLIL Ing. Radek FOKT	Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995
INVESTOR: Západočeská univerzita, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň	KRAJ: Plzeňský	OBEC: Nečtiny	ZAKÁZKA Č. 8412 - 02 - 2017 FORMÁT 8 x A4 DATUM 04.2017 STUPEŇ DPS MĚŘITKO 1:75
AKCE: Rekonstrukce zámku Nečtiny Výukové a ubytovací centrum ZČU - I. etapa Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny			Výkres 1
OBSAH: Půdorys 1. PP			