


LEGENDA

Stavba:
Objekt:
Část:
Objednatel:
Zhotovitel:

Rekonstrukce zámku Nečtiny, Výukové a ubytovací centrum ZČU - I. Etapa
SO.02 - záložní zdroj
VZDUCHOTECHNIKA
Západočeská univerzita, Univerzitní 8, 30614 Plzeň
Ing. Radek Fokt

Pozice	Parametry zařízení	Popis zařízení
Zař. 1 - chlazení		
1.1+1.2	chl. výkon 6,6 kW	Splitová klimatizační jednotka. Chladicí výkon 0,9/6,6/7,4kW (min/nom/max), doplněna sada pro zimní provoz
Zař. 2 - Větrání		
2.1	6030 m3/h (0Pa), 230V, 0.224kW	Nástěnný axiální ventilátor pro přívod vzduchu (obrácené proudění vzduchu)
2.2	D600 mm	Protidešťová žaluzie d500mm, pevné lamely, výška lamel 95 mm, síť proti ptactvu, atyp výroba
2.3	D750	Protidešťová žaluzie d750mm, pevné lamely, výška lamel 95 mm, síť proti ptactvu, atyp výroba



S0.02 (záložní zdroj) – D.1.4 – Chlazení

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995		
Miroslav FOKT		Ing. Radek FOKT		Ing. Radek FOKT				
INVESTOR: Západočeská univerzita, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň								
KRAJ: Plzeňský			OBEC: Nečtiny					
AKCE: Rekonstrukce zámku Nečtiny Výukové a ubytovací centrum ZČU - I. Etapa Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny						ZAKÁZKA č. 8412 - 02 - 2017		
						FORMÁT 2 x A4		Výkres 2
						DATUM 04.2017		
						STUPEŇ DPS		
						MĚŘÍTKO 1:50		
OBSAH:								
Pohledy								