








LEGENDA MÍSTNOSTÍ: SO.02 NOVÝ STAV


Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	plocha m2
1.01	diesel (záložní zdroj)	9,2
1.02	technická místnost	3,1

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

	JEDNO PÓLOVÝ VYPÍNAČ do vlhka 3558A–06940 B
U/EL	LF4 T8 258 ETRC

POUŽITÉ KABELY

	CYKY 3Cx1,5
	CYKY 5Cx1,5
	CYKY 3Cx2,5
	CYKY 5Cx2,5
	CYKY 5Cx6
	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA



Razítko:

Paré:

Ing. Tomáš Bernášek, atelier KNO  
autorizovaný architekt ČKA 02678  
Nerudova 372, Kadaň, 432 01  
atelier: Jana Švermy 11, Kadaň 432 01  
mobil: +420731155167  
e-mail: tomas.bernasek@tiscali.cz, bernasek@atelierkno.cz  
www.atelierkno.cz

Stavba: Rekonstrukce zámku Nečtiny  
Výukové a ubytovací centrum ZČU- I Etapa  
Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny

Zodpovědný projektant: ING. TOMÁŠ BERNÁŠEK

Číslo autorizace: ČKA 02678

Projektant: Tomáš Bláha

Profese: Elektro

Kraj: Plzeňský

Stavební úřad: Manětín

Stupeň: DPS

Datum: 04/2017

Číslo zakázky: E15

Investor: Západočeská univerzita  
Univerzitní 8  
306 14 Plzeň

Objekt: SO.02 Záložní zdroj

Kótováno v: mm

Měřítko: 1: 50

Formát: A3

Název výkresu: Číslo výkresu:

Silnoproudé rozvody  
– 1.NP D.1.4.g.17