

POZNÁMKY:

1. KABELY ULOŽENY V CHRÁNIČKÁCH VE VÝKOPU HLOUBKY cca 0,8 m SPOLU SE ZEMNÍCÍM DRÁTEM FeZn pr. 10, KE KTERÉMU BUDOU POSPOJENY VŠECHNY STOŽÁRY.
2. SVÍTIDLA JSOU NAKLONĚNA 15° VZHŮRU NAD VODOROVNOU POLOHU.
3. ROZVADĚČ Roh, ZE KTERÉHO BUDOU NOVÉ OBVODY PŘIPOJENY, BUDE UMÍSTĚN NA VRÁTNICI S PŘÍVODEM CYKY-J 5x4 JIŠTĚNÝM 20C/3 V ROZVADĚČI ROD-1 POLE 2.
4. PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ Roh BUDE VEDEN STÁVAJÍCÍ CHODBOU VE VKLÁDACÍ LIŠTĚ, DODÁVKA LIŠTY JE SOUČÁSTÍ POLOŽKY MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 NPE ~ 50Hz 400V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
V SOUSTAVĚ 3 NPE ~ 50Hz 400V/TN-S:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Č.rev.	Popis změny	Datum	Podpis	Kontroloval

Ing. Pavel Březina
PROJEKTY A MONTÁŽE
Cedrová 248/37
301 00 Plzeň 10 - Lhota
tel. 724 020 722
e-mail: p.brezina@volny.cz

Generální projektant: ASPROJEKT spol. s r.o. IČO 41636473

Název: SITUACE

Investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Akce: VYUŽITÍ PLOCHY BORSKÁ I.ETAPA

Soubor: D.2.1. Umělé osvětlení

Kontrolní měřítko 0 5 cm

Vypracoval	Ing. Pavel Březina	Schválil	Pořadové číslo 02	Archiv Borská_1et_DPS_osvětlení_situace.dwg	
Odpov. projektant	Ing. Pavel Březina			Výkres č. 3A 1810	Index
Kontroloval	Ing. Pavel Březina				
Stupeň projektu DPS	Zakázka č.	Datum 11/2018	Měřítko 1:200	Počet listů: 1	List č. 1