

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:

Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	

Veřejná zakázka:

Využití plochy Borská – I. Etapa

Předpokládaná hodnota VZ:	8 387 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	výstavba víceúčelového hřiště vč. oplocení a osvětlení, sadové úpravy v areálu VŠ kolejí Borská 53, Plzeň
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000157

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	19.06.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	<p>V PD není uveden typ mobilního basketbalu. Prosíme o přesnější technickou specifikaci, vyložení atd. V půdoryse je 3x hřiště na volejbal a nohejbal, ale jen 1 pár sloupků. Je to tak správně? Domníváme se, že u pol. segment lavičky 150 x 45 x 42 cm konstrukce - kov pozink, prášk.vypal.barva, sedák - akátově dřevo s olej.lazurou je špatně uvedený počet ks. Prosíme o opravu. Zcela chybí část výkresové dokumentace - situace. Neexistuje?</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	<p>S ohledem na velikost basketbalového hřiště by měl mobilní basketbalový koš umožňovat standardní hru. Níže je uveden popis koše (vzorový, připouští se rovnocenná řešení).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilní basketbalový koš : 	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Hlavní předností basketbalového koše je snadné a rychlé nastavení výšky pomocí systému Action Twist. Jednou rukou tak lze nastavit výšku koše od 230 do 305 centimetrů. Celá konstrukce vyrobena z odolného ocelového materiálu, je nakloněná pod úhlem, aby při hře nedocházelo k případným poraněním při doskocích. Velká základna, která pojme až 150 litrů vody či 210 kg písku, se stará o maximální stabilitu. Deska z polykarbonátu, v kombinaci s polyesterem, dodává koši profesionální a stylový vzhled. Samotná obruč je opatřena pružinami, díky čemuž je možné i smečovat (nikoli však zavěšení se na koš). Mezi další přednosti patří transportní kolečka, speciální barvy odolné vůči UV záření či síť z polypropylenu.</p> </div> </div>
------	--	--

Na hřišti má být příprava pro 1x tenis, variantně 3x volejbal nebo nohejbal. Součástí dodávky a montáže mají být 4 kompletní sady (pouzdra, sloupky, sítě). Tato dodávka a montáž je včetně osazení pouzder. V projektové dokumentaci (technické zprávě) je omylem uvedeno 2x tenis a 2x volejbal, správně má být 1x tenis a 3x volejbal/nohejbal. Byl upraven soupis prací (oprava v části N3607 – Vybavení hřiště – žlutě vyznačeno).

Sezení, složené ze segmentů, je po obvodu elipsy. Elipsa má délku poloosy 9 a 18 m. Její obvod je cca 87,1 m. Na 4 místech je průchod šířky 3,0 m. Sezení je v délce 75,1 m. Dle výkresové části (výkres č.13) je patrné, že segmenty jsou na vnitřní straně vzdálené osově 150 mm. Uvedený počet 504 ks odpovídá těmto rozměrům. V soupisu prací byl chybně uveden rozměr segmentu. Soupis prací byl upraven

Situace stavby jsou součástí projektové dokumentace, konkrétně část C_Situace stavby.

Zadavatel tímto současně upozorňuje, že v souladu s výše uvedeným došlo k nahrazení původního soupisu prací novým aktualizovaným soupisem prací.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že nabídku je nutno podat v souladu s tímto vysvětlením, tj.zejm. musí být oceněn aktualizovaný soupis prací.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do **12. července 2019 10:00 hod.**

Datum vyhotovení:	21.06.2019
-------------------	------------

Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Kateřina Sladká, MBA.
vedoucí oddělení veřejné zakázky
podepsáno elektronicky