



LEGENDA

- 2% — SVODNÉ POTRUBÍ, MATERIÁL, SKLON, DIMENZE
- >>> REDUKCE, ZMĚNA ŠÍŘKY/DIS
- Č 75 >>> ČISTÍCÍ TVAROVKA, DIMENZE
- >O> ODBOČKA NA POTRUBÍ, ÚHEL, DIMENZE
- S1 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

– POTRUBÍ VEDENÉ V TECHNICKÉM PODLAŽÍ BUDE Z MATERIÁLU PVC KG SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ
PŘECHOD ODPADNÍ / SVODNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDEN FATEČNÝM KOLEN 2x45° A ZABEZPEČEN PROTI POHYBU A ROZPOJENÍ POTRUBÍ

– SKUTEČNÁ VÝŠKA VEDENÍ POTRUBÍ DLE POLOHY A VÝŠKY BETONOVÝCH BLOKŮ

– VŠECHNY ZMĚNY SMĚRU POTRUBÍ NAD 45° ŘEŠENY VÍCE KOLENY

– V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SVODNÉHO POTRUBÍ S VODOVODNÍM POTRUBÍM DODRŽET ODSTUP A POLOHU DLE NORMY ČSN 73 6005

– PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY A PROFESEMI

ARNOGROUP	ARNOGROUP s.r.o. Ostravská 1, 742 83 Studénka	AC-1400-2017-2011			
ARCHITEKTI	Ing. Arch. Petr Jurečka, Ing. Arch. Ivana Jurečková	STUPEŇ: ZADÁNÍ	DATUM: 02/2021	ZAKÁZKA:	
	Ostravská 1, 742 83 Studénka	Ing. Arch. Ivana Jurečková	PODPIS:	MĚŘ: 1:200	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Petr Jurečka, Ing. Arch. Petr Jurečka	ČÍSLO PLÁNU:		PŘÍLOHA:
ZÁ	ZÁ ZDRAVOTNÍ TECHNIKA/ INSTALACE	Ing. Petr Jurečka	DATUM TISKU:		
ZÁ/ES		Ing. Petr Jurečka, Ing. Petr Jurečka	TIŠTĚNÍ FORMÁTU:		
	KANALIZACE				
	REZ SPLAŠKOVÝM SVODNÝM POTRUBÍM				**D.4.5.10**