

Poznámky:

-Teplotní spád topné vody je 75/55°C řízený regulací podle venkovní teploty.
-Rozvodné potrubí ve výměníkové stanici a hlavní potrubí vedené v technickém podlaží až po uzavírací armatury stoupaček bude provedeno z uhlíkové oceli spojované podle montážních předpisů potrubí.
--V technickém podlaží bude potrubí zavěšené na řetízky, jako je zavěšeno stávající potrubí.
-Rozvodné potrubí od uzavíracích armatur stoupaček k otopným tělesům bude provedeno z měděných trubek a je vedené v prostupu podlahou volně v prostoru. Na potrubí bude ve stropě mezi 4 a S.N.P. osazen pevný bod pro rozdělení dilatace stoupačky na dva úseky.
-Volně vedené potrubí ve výměníkové stanici a v technickém podlaží bude izolováno z minerální plsti tl.40-50 mm s povrchovou úpravou proti poškození. Izolace bude provedena podle vyhlášky č. 193/2007.
-Otopná tělesa desková RADIK ventil Kompakt(v kroužku stupeň nastavení regulace na ventilu)
-Stavební konstrukce a výplně budou provedeny na doporučené hodnoty tepelných odporů podle ČSN 730540.2
-Regulace teploty topné vody je samostatná dokumentace zajišťována dodavatelem regulace.
-Na ručních regulačních ventilech STAD do stoupaček bude provedeno zaregulování odbornou firmou.
O zaregulování bude sepsán zápis, který bude předložen při kolaudaci stavby.
-Po ukončení montáže a provedení proplachu otopné soustavy se provede zaregulování otopných těles tak, aby všechna otopná tělesa byla prohřátá v celé ploše.

areagroup		AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,		tel. : +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LADISLAV GAIGER		STUPEŇ: DSP+ DPS	DATUM: 05/2019
1 : 100	VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. ARCH. VOJTĚCH LIŠKA		POČET A4: 4	LIST:
	VYPRACOVAL:	LADISLAV GAIGER		ČÍSLO ZAKÁZKY:	16039
PS: SO:	D.7 V Y T Á P Ě N Í STAVEB			POŘ. ČÍSLO:	
NÁZEV:	Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň			ČÍSLO VÝKRESU:	
	Schéma soustavy st.č.13 až 22,49,50			7.6	

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com