



Poznámky:

- Teplotní spád topné vody je 75/55°C řízený regulací podle venkovní teploty.
- Rozvodné potrubí ve výměnkové stanici a hlavní potrubí vedené v technickém podlaží až po uzavírací armatury stoupaček bude provedeno z uhlíkové oceli spojované podle montážních předpisů potrubí.
- V technickém podlaží bude potrubí zavěšeno na řetízky, jako je zavěšeno sítavací potrubí.
- Rozvodné potrubí od uzavíracích armatur stoupaček k otopným tělesům bude provedeno z měděných trubek a je vedené v prostupu podlahou volně v prostoru. Na potrubí bude ve stropě mezi 4 a 5.N.P. osazen pevný bod pro rozdělení distalice stoupačky na dva úseky.
- Volné vedené potrubí ve výměnkové stanici a v technickém podlaží bude izolováno z minerální vlny 140-50 mm s povrchovou úpravou proti poškození. Izolace bude provedena podle vyhlášky č. 193/2007.
- Otopná tělesa desková RADIJ ventil Kompakt(v kroužku stupeň nastavení regulace na ventilu).
- Stavební konstrukce a výplně budou provedeny na doporučené hodnoty tepelných odporů podle ČSN 730540.2
- Regulace teploty topné vody je samostatná dokumentace zajišťována dodavatelem regulace.
- Na ručních regulačních ventilech STAD do stoupaček bude provedeno zaregulování odbornou firmou.
- O zaregulování bude sepsán zápis, který bude předložen při kolaudaci stavby.
- Po ukončení montáže a provedení proplachu otopné soustavy se provede zaregulování otopných těles tak, aby všechna otopná tělesa byla prohřátá v celé ploše.

AREA group		AREA group s.r.o. Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,		tel. : +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LADISLAV GAIGER		STUPEŇ: DSP+ DPS	DATUM: 05/2019
1 : 100	VEDOUcí PROJEKTU:	ING. ARCH. VOJTĚCH LIŠKA		POČET A4: 4	LIST:
	VYPRACOVAL:	LADISLAV GAIGER		ČÍSLO ZAKÁZKY:	16039
D.7 VYTÁPĚNÍ STABEV				POR. ČÍSLO:	
NÁZEV: Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň				ČÍSLO VÝKRESU:	
Schéma soustavy st.č.36 až 48b				7.8	