

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ	POPIS a PŘÍPOJKA	VÝŠKA OSAZENÍ PŘÍPOJKY	ROZMĚRY UMÝVADEL d, š, h, h
VY	KÝLOVKA DTUPNÍ (2x ROHÍČEK DN/ID)	~ 700 mm	450x435x510
U	UMÝVADLO DTUPNÍ (2x ROHÍČEK DN/ID)	300 ~ 400 mm	500x415x180
DJ	DŘEZ JEDNOVNÍ (2x ROHÍČEK DN/ID)	300 ~ 400 mm	780x435x430
VA	VANA SMALT (NÁSTĚNNÁ BATERIE)	700 ~ 800 mm	1700x750x415
SM	SPRCHOVÝ MÍSTNÍ SYSTÉMOVÝ, SLOŽITÁ (NÁSTĚNNÁ BATERIE)	1200 ~ 1400 mm	1000x800x200
WC	WC KOMBI (1x ROHÍČEK DN/ID)	150 ~ 200 mm	360x510x380
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA	~ 800 mm	600x600x850
My	AUTOMATICKÁ MYČKA NÁDOBÍ	300 ~ 400 mm	600x600x850

LEGENDA

- 40-PVC HT — PŘÍPOJNÁ POTRUBÍ, MATERIÁL, DIMENZE
- 100 — REDUKCE, DVĚMA ŠIPLUSY
- Ø 50 — ČISTÝ TVAROVÁ, DIMENZE
- — ZÁPACHOVÁ UZNÁVKA
- S1 — SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- D1 — DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- — ODPADNÍ POTRUBÍ STOUPAČ
- — ODPADNÍ POTRUBÍ KLESÁ

POZNÁMKA:

– PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ POHLEDOVÁ V DRÁŽCE ZDI, NEBO V PŘÍČKÁCH, POPŘÍPADĚ V PŘEDSTĚNĚ V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3% V MATERIÁLU PP-HT.

– ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ I SPLAŠKOVÉ KANALIZACE POVEDE V NEOTÁPĚNÝCH ŠACHTÁCH NEBO JÁDREM A BUDE IZOLOVÁNO KAUČUKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ PRO ZAMEZENÍ KONDENZACE VODY NA POVRCHU POTRUBÍ

– ČISTÉ TVAROVKY NUTNÉ ZVOLIT TAKOVÉ, KTERÉ BUDOU SVÉRY S PŘÍSLUŠNÁ ODOLNOSTÍ, V SAP 2012 ODOLNOST B (ODOLNOST VŮČI V VODOVODNÍ SÍTI) A VÝŠKOVÉ ODOLNOSTI (ODOLNOST VŮČI A VODOVODNÍ UMÍSTĚNÍ A VÝŠKOVÉ REZERVU) ČINÍ MÍSTO, PROTOŽE VÝVRCI D.4.01.4

– PROSTUPY POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OHRÁNĚNA ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM – PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU NEBO TMELEM

– ČISTÍCÍ KUSY NA ODPADNÍM POTRUBÍ SE UMÍSŤUJÍ DO VÝŠKY 1,2–1,5m NAD PODLAHOU

– ČÁSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VEDOUCÍ V JÁDRECH A VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŘEŠENÉHO OBJEKTU, JSOU NAVÍŽENY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ, SPLŇUJÍCÍ DIN 4109 – NORMU, STANOVUJÍCÍ HLUKOVÉ PODMÍNKY V PROSTORÁCH CHRÁNĚNÝCH PŘED HLUKEM

– VŠECHNY ZMĚNY SMĚRU POTRUBÍ DIMENZE VĚTŠÍ NEŽ DN60, NAD 45°, ŘEŠENY VŽDY KOLENY

– PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY A PROFESEMI

ZMĚNA ČÍSLO

OPRAVOVALO:

ARCH	Ing. Michal Tomášek	Ing. Michal Tomášek	
STAT	Ing. Michal Tomášek	Ing. Michal Tomášek	
ZTI	Ing. Michal Tomášek	Ing. Michal Tomášek	
EL	Ing. Michal Tomášek	Ing. Michal Tomášek	

D.4.03 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KANALIZACE – 2.NP

D.4.03