


BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY NA ŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM B_{ROOF} (t3).

1,5 mm
60 mm
100+60 mm
4 mm
50-80 mm
140 mm
20 mm
3 mm



- TYP, MNOŽSTVÍ A ROZMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ BUDE UPŘESŇENO DLE VYBRANÉ STŘEŠNÍ POVLAKOVÉ KRYTINY A STATICKÉHO VÝPOČTU VÝROBCE K DANÉMU SYSTÉMU POVLAKOVÉ KRYTINY !!!

		AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,		tel. : +420 377 323 717			
MĚŘÍTKO 1:5	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAROSLAV BOŘÍK		STUPEŇ: DSP + DPS	DATUM:	3/2017	
	VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.ARCH. V. LIŠKA		POČET A4: A3	LIST:		
	VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ VALDHANS		ČÍSLO ZAKÁZKY:	16039		
PS: SO:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			POŘ. ČÍSLO:			
NÁZEV:	Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň			ČÍSLO VÝKRESU:			
DETAIL Č.3 - UKONČENÍ VE ŠTÍTU				D.1.1.24			