



Celý objekt vybaven systémem EPS

Legenda:

- |      |   |              |                                   |
|------|---|--------------|-----------------------------------|
| ①    | EI30DP3   | KTPO         | Klíčový trezor požární ochrany    |
| ②    | EI30DP3-C3  | OPPO         | Obslužné pole požární ochrany     |
| ③    | EW30DP3-C   | Tablo        | Tablo EPS                         |
| (M)  | Trvale otevřené dveře na magnet, uzavírá EPS                | CS           | Central STOP                      |
| (P)  | Panikové kování - hrazda                                    | TS           | Total STOP                        |
| (Pk) | Paniková klika  | Ústředna EPS | Ústředna EPS                      |
| ⊗    | Nouzové osvětlení   | △            | PHP práškový 21A/113B 6kg         |
|      | Revizní otvory instalačních šachet jsou navrženy EI30DP1-Sm | ▲            | PHP sněhový CO2 5kg               |
|      |   | (H)          | Nástěnný hydrant DN25, hadice 30m |

	<b>areagroup</b>	AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,	tel. : +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO 1:200	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Aleš Kuban	STUPEŇ: <b>DSP + DPS</b>	DATUM: <b>3/2017</b>
	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. Aleš Kuban	POČET A4: 2 x	LIST:
	VYPRACOVAL:	Dana Čížková, DiS.	ČÍSLO ZAKÁZKY:	<b>16039</b>
PS: SO:	<b>D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>			POŘ. ČÍSLO:
NÁZEV:	Revitalizace objektu M?chova 20, Plze?			ČÍSLO VÝKRESU:
	<b>Půdorys 1NP</b>			<b>001</b>