


LEGENDA PRVKŮ



ŽULOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
- BUDOU POUŽITY MASIVNÍ ŽULOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ O PRŮŘEZU 130x370 mm, STUPNĚ MOHOU BYT SLOŽENY Z VÍCE DÍLŮ (MAX. 3 KS / STUPĚŇ)
- POKRYTÍ KAMENÍ BUDE UPRAVEN TRYSKÁNÍM (PROTISKLUZOVÝ)
- STUPNĚ BUDOU ULOŽENY DO BETONOVÉHO LOŽE NA ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU C16/20, Š. 670 mm, MIN. HLOUBKA ZÁKLADU 800 mm POD UPRAVENÝ TERÉN

BETONOVÉ PALISÁDY
- BOČNÍ STĚNY SCHODIŠTĚ A RAMPY BUDOU ZHOTOVENY Z BETONOVÝCH PALISÁD ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 160 x 160 mm, DÉLKY 1000 mm
- BARVA PŘÍRODNÍHO BETONU
- PALISÁDY BUDOU VETKNUTY DO ZÁKLADU Z PROSTÉHO BETONU C16/20, ŠÍŘKY 400 mm, HLOUBKA ZÁKLADU MIN. 800 mm POD TERÉN

DLAŽBA
- BUDE POUŽITA VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x50 mm, BARVA PŘÍRODNÍ, TRYSKANÝ POVRCH (JAKO NA OSTATNÍCH PLOCHÁCH CHODNÍKŮ)
- MIMO OBRYS BUDOVY BUDE DLAŽBA ULOŽENA DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
- V RÁMCÍ ZAPUŠTĚNÉHO ŽADVEŘÍ BUDE DLAŽBA POKLÁDÁNA DO LEPIDLA NA KONSTRUKCI STROPU I.PP, KONSTRUKCE BUDE VYROVNÁNA A CHRÁNĚNA HYDROIZOLAČNÍ ŠTĚRKOU VYTAŽENOU NA STĚNY ZÁVĚTRÍ. V ZÁVĚTRÍ BUDE DLAŽBA SPÁROVÁNA HYDROFOBIZOVANOU SPÁROVACÍ HMOTOU, ODSTÍN MANNHATAN



POHLED



POHLED

LEGENDA SKLADEB

- (S8) SKLADBA VENKOVNÍHO CHODNÍKU**
- BETONOVÁ DLAŽBA 50 mm
- DRCENÉ KAMENIVO 4-8 mm 30 mm
- DRCENÉ KAMENIVO 8-16 mm 150 mm
- ZEMNÍ NÁSYP, ZHUTNĚNO NA Edef,2= 45 MPa
- (S9) SKLADBA ZÁVĚTRÍ**
- BETONOVÁ DLAŽBA 50 mm
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO 10 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2 mm
- STROPNÍ PANELE 140 mm
- LEPICÍ TMEL
- MINERÁLNÍ IZOLACE 100 mm
- NÁSTRÍK

areagroup		AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,		tel. : +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO 1:25	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAROSLAV BOŘÍK		STUPEŇ: DSP + DPS	DATUM: 3/20
	VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING.ARCH. V. LIŠKA		POČET A4: 10A4	LIST:
	VYPRACOVAL:	ING.ARCH. V. LIŠKA		ČÍSLO ZAKÁZKY:	160
PS: SO:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				POŘ. ČÍSLO:
NÁZEV:	Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň				ČÍSLO VÝKRESU:
DETAIL Č.10 - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA					D.1.1.30