

Poznámky:

- otopná tělesa ocelová desková s bočním připojením, typ / výška - délka, teplotní spád 65/50°C
- propojení z předávací stanice do místnosti č. 117 bude provedeno z trubek z uhlíkové oceli a bude vedeno v technickém podlaží v trase stávajícího vedení a bude izolována vhodnou tepelnou izolací
- veškerá rozvodná potrubí pro otopná tělesa v 1. NP budou provedena z měděných trubek nebo z trubek z uhlíkové oceli, budou vedena pod stropem v sádrokartonových zákrytech a budou izolována vhodnou tepelnou izolací
- přeložky potrubí do stávajících stoupaček budou provedeny v ocelových trubkách závitových bezešvých
- TPV - ventil přímý, automatický s omezením průtoku; 15 poloh nastavení (AFC), s termostatickou hlavicí s vestavěným čidlem
- PŠ - přímé regulační šroubení
- polohy nastavení druhé regulace ventilů jsou uvedeny číslem u popisu těles (ventily mají 15 poloh nastavení)
- nepopsané přípojky těles budou v dimenzích 18x1-IZ
- veškerá stávající otopná tělesa budou demontována včetně přípojek, které budou upáleny těsně u stoupaček a zaslepeny
- označené svislé topné registry budou po přepojení a úpravě ponechány stávající pro ostatní podlaží (viz. popis ve výkrese)
- stávající předávací stanice bude upravena pro možnost samostatného napojení vytápění 2. části MŠ (bude součástí samostatného projektu dodavatele stanice)
- v rámci topné zkoušky bude provedeno změření diferenčních tlaků na okruzích, nastavení oběhového čerpadla a vyregulování okruhů vytápění

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = **dle pův. PD 350,07 m n.m.**
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz

zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Opl
vedoucí projektant: David Cigler, dipl. tech.
projektant: Ing. Zdeněk Holub

investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
místo stavby: Baarova 36, Plzeň

akce: **Stavební úpravy pro rozšíření mateřské školky v objektu**
Baarova 36, Plzeň

část: **D.1.4.c Vytápění**

název přílohy: **Půdorys 1. NP**

číslo paré:	
datum:	02/2020
revize:	-
stupeň:	DSP+DPS
číslo zakázky:	2019 128
měřítko:	1 : 50
číslo přílohy:	D.1.4.c.02