

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: „**ZU – Rozšíření MŠ Baarova 36, Plzeň**“

Systémové číslo zakázky: P19V00000459

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 8.4.2020

Ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) s názvem „**ZU – Rozšíření MŠ Baarova 36, Plzeň**“ podáváme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Následující dotazy byly vzneseny na prohlídce místa plnění, která byla zahájena dne 7. dubna 2020 v 9:30 hod na místě k tomu předem určeném, tj. před vchodem do objektu kolejí z ulice Baarova:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr v objektu 000-VON- Vedlejší a ostatní náklady je v oddílu Inženýrská činnost položka „Technický dozor investora“ – je to správně?

Odpověď č. 1

Zadavatel upřesňuje, že dodavatel nebude ve Výkazu výměr v objektu 000-VON- Vedlejší a ostatní náklady v oddílu Inženýrská činnost oceňovat žádnou z položek (pořadové číslo 6 až 10) - tyto činnosti zabezpečuje investor na své náklady a zde jsou chybně umístěny. Zadavatel poskytne dodavatelům upravený výkaz výměr viz Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Co zahrnují náklady za vyklizení?

Odpověď č. 2

Zadavatel upřesňuje, že náklady na vyklizení zahrnují vyklizení a likvidaci všech věcí a konstrukcí nepotřebných a překážejících v provedení stavebních úprav (např. i zařizovací předměty, vestavěný nábytek a nábytek, garnýže, krytiny aj.).

Na adresu zadavatele byly zaslány následující dotazy:

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

rádi bychom vznesli dotazy k akci MŠ Baarova, Plzeň a požadali o upřesňující informace k zadání:

a) upřesnění materiálů na podlahové konstrukce - podlahy budou ze sádrovláknitých/dřevovláknitých desek? Rozkol v projektové domunetaci i ve výkazu výměr.

b) upřesnění materiálů větracích mřížek ve výkazu výměr pol. č 221 a 222 - mřížky budou z plastu/kovu? Rozkol v projektové domunetaci i ve výkazu výměr

c) nátěry zárubní - ve výkazu výměr je nátěr zárubní pouze pro zárubeň D03 pol. č. 304 a 305 - ostatní zárubně dle výpisu prvků mají požadavky na stejnou úpravu- Co platí? Případně prosím o opravu výkazu výměr.

d) Ve výkazu výměr VRN jsou k nacenění pol. č. 6, 7, 8, které si zajišťuje investor. Tyto položky, předpokládám, nebudeme naceňovat, resp. ani naceňovat nemůžeme. Je to tak?

Děkuji Vám za upřesnění a odpovědi.

Odpověď č. 3

Zadavatel upřesňuje:

a) Rozkol nenalezen, systémová konstrukce podlahy sestává z desek sádrovláknitých 2x12,5 a desky dřevovláknité 1x10. Toto je uvedeno v položce 173. Skladba konstrukcí P01.

b) Prvek Z09 - materiál plast. Textový popis hovoří o plastu, chybně jsem uvedl materiál kov, popis je správně.

c) Zde je chyba ve výkazu výměr, natírat se musí všechny zárubně - opraveno do výkazu výměr viz příloha č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace

d) viz dotaz a odpověď č.1 vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 4:

Dobrý den,

rádi bychom vznesli další dotaz k akci MŠ Baarova, Plzeň a požadali o upřesňující informace k zadání:

1) upřesnění materiálů na protipožární revizní dvířka pol. č. 219 a 220 - budou dvířka opravdu nerezová nebo budou lakovaná RAL 9010? Rozkol ve výkazu výměr. Nerezová dvířka jsou mnohem dražší než klasické lakované a vzhledem k množství je to zásadní informace pro správné nacenění.

Děkuji Vám za upřesnění a odpovědi.

Odpověď č. 4

Zadavatel upřesňuje, že dvířka v položce 219 a 220 mají být lakované dle PD, opraveno do výkazu výměr viz příloha č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace

Vzhledem k tomu, že podané informace mění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se prodlužuje, a to do **21.04. 2020 do 10:00hod.**

Příloha:

- Soupis prací vč. Výkazu výměr – aktualizace

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA
vedoucí Oddělení Veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni