

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: „**ZU – Rozšíření MŠ Baarova 36, Plzeň**“

Systémové číslo zakázky: P19V00000459

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15.4.2020

Ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) s názvem „**ZU – Rozšíření MŠ Baarova 36, Plzeň**“ podáváme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu zadavatele byly zaslány následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

musíme vznést bohužel další dotaz k akci MŠ Baarova, Plzeň a požadat o upřesňující informace k zadání, jelikož jsme našli další rozkol mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Veškeré vnitřní protipožární dveře pol. č. 186 - 194, jedná se asi o 8 kusů, ve výkazu výměr požadován typ DP2, projektová dokumentace, resp. výpis dveří, požaduje typ DP3. Je rozdíl, z jakého materiálu mají všechny vnitřní protipožární dveře být, aby odpovídali veškerým požadavkům a vzhledem k množství je to zásadní informace pro správné nacenění. Prosím zároveň o opravu ve výkazu výměr či v projektu.

Děkuji Vám za upřesnění.

Odpověď č. 1

Zadavatel upřesňuje, že Požární dveře mají být dle požární zprávy 1/ EW30DP3-C2 (ty jsou se samozavíračem) 2/ EW30DP3.

Uvedená hodnota DP2 neplatí, jedná se přepis.

Zadavatel poskytne dodavatelům upravený výkaz výměr viz Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, prosíme o upřesnění kolik je předpoklad na shromažďování osob v objektu.

Jestli překročí 200 osob, bylo by nutné stanovisko TIČR.

Děkuji.

Odpověď č. 2

Zadavatel upřesňuje, že v Zadávacích podmínkách v čl .5 odst. 5.1 je požadavek na zajištění všech potřebných revizí včetně revizí TIČR.

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek zůstává stávající, a to do **21.04. 2020 do 10:00hod.**

Příloha č. 1:

- Soupis prací vč. výkazu výměr – aktualizace

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA
vedoucí Oddělení Veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni