



LEGENDA MÍSTNOSTI:

Č. MÍST.	NAZEV MÍSTNOSTI	Č. MÍST.	NAZEV MÍSTNOSTI
2.5.01 KTE	LABORATOŘ TEOR. ELEKTROTECHNIKY	2.5.09	CHODBA
2.5.02 KTE	LABORATOŘ PC	2.5.10	WC + UMÝV. - ŽENY
2.5.03 KTE	LABORATOŘ PC	2.5.11	WC + UMÝV. - MUŽI
2.5.04 FEL	LABORATOŘ	2.5.12	OKLIDOVÁ KOMORA
2.5.05	LABORATOŘ	2.5.13	WC - INVALIDE
2.5.06 KAE	LABORATOŘ	2.5.14	SCHODIŠTĚ
2.5.07 FEL	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST		
2.5.08 FEL	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST		

Č. MÍST.	NAZEV MÍSTNOSTI
2.5.09	CHODBA
2.5.10	WC + UMÝV. - ŽENY
2.5.11	WC + UMÝV. - MUŽI
2.5.12	OKLIDOVÁ KOMORA
2.5.13	WC - INVALIDE
2.5.14	SCHODIŠTĚ

Tabulka fancoilů:

označení	typ	chladicí výkon (kW)	vodní výkon (m³/h)	tlak. chl. voda	tlak. chl. voda	tlak. chl. voda	tlak. chl. voda	tlak. chl. voda	tlak. chl. voda
F01-P-23	ROSTOPNÝ	1,22	1,77	275	40	254	7,8	190/240/205	190/240/205
F01-P-33	ROSTOPNÝ	1,80	2,82	405	40	376	10,2	190/240/205	190/240/205
F01-P-43	ROSTOPNÝ	2,0	2,85	440	40	416	5,80	190/240/205	190/240/205
F01-P-53	ROSTOPNÝ	2,27	4,05	500	40	394	11,08	190/240/205	190/240/205
F01-P-63	ROSTOPNÝ	2,42	3,35	540	40	511	2,65	190/240/205	190/240/205
F01-P-43	ROSTOPNÝ	3,35	4,99	730	40	708	4,99	190/240/205	190/240/205
F01-K-1	KAZETOVÝ	4,7	6,39	975	40	922	7,79	827/292/822	827/292/822
F01-P-134	KAZETOVÝ	4,0	6,5	100	40	940	3,9	100/45/865	100/45/865

- LEGENDA:
- POTŘEBÍ ODVODU KONDENZÁTU
 - HADÁČKA VYTÁHÁ KERPAL A KONDENZÁTU (SOUDČÁST FANCOILU)
 - STÁVAJÍCÍ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ
 - SPAD POTŘEBÍ
 - POŽÁRNÍ UTEŠENÍ PROSTUPU POTŘEBÍ (SOUDČÁST STAVBY ČÁSTI)

POZN:

- POTŘEBÍ ROZVODY KOTVI K ŽB STŘEPU
- POTŘEBÍ ODVODU KONDENZÁTU JEDNOTLIVÝCH FANCOILU SPADOVATÍ SÍŘEBA
- KE SŘEBAVU POTŘEBÍ PPR 50x4,6
- MĚNĚ POTŘEBÍ ODVODU KONDENZÁTU PAROTNĚ IZOLOVAT, TL. IZOLACE 9mm

TECHNICKÁ DOKUMENTACE P1901250115

ARTTECH GROUP s.r.o. Zpracoval: Ing. ŠIMONEK	PROJEKTOVAL: Ing. ŠIMONEK	HLAVNÍ PROJEKTOVATEL: Ing. ŠIMONEK	KONTROLOVAL: Ing. ŠIMONEK	ARTTECH GROUP s. r. o. www.arttech.cz
INVESTOR: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22/3/8, 3. patro, Plzeň	ROZŠŘENÍ CHLADICÍHO VÝKONU V OBJEKTU EU V ZŮL, fáze elektroinstalace	D.1.4.a Zdravotně technické instalace	PI1901250120	ARTTECH GROUP s. r. o. www.arttech.cz
OS. 2K. MĚŘENÍ: 190/250	DRUH DOKUM.:	DR. 3	DR. 3	DR. 3
DATA: 11/2019	MĚŘENÍ: 1:50			