

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	

Veřejná zakázka:	
Sady Pětaticánků 14, Plzeň – rekonstrukce otvorových výplní svíslého vnějšího obvodového pláště objektu	
Předpokládaná hodnota VZ:	15 500 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	stavební práce - opravy fasády a výměna oken
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000360

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel		17.11.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:
1	Dobrý den, mám dotaz ohledně nátěru fasád. Nevím zdali rozumím zadání správně. Požadujete natření celé dvorní fasády, bez předchozího mytí a čištění položky 135,136, Uliční fasáda požadujete mytí a kartáčování před použitím nátěru 115,116 a nátěr pouze okeního ostění a nadpraží 116,117? Děkuji za případné upřesnění.		

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	<p>V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 3 ZD (resp. přílohu Závazného návrhu smlouvy) je uveden způsob čištění, oprav a nátěrů pod násl. položkami:</p> <p>DVORNÍ FASÁDA položka č. 7: očištění ploch tlakovou vodou - CELÁ DVORNÍ FASÁDA položka č. 5: oprava vnější vápenné štukové omítky – OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ – VNĚJŠÍ položka č. 135: penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek – CELÁ DVORNÍ FASÁDA položka č. 136: krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek – CELÁ DVORNÍ FASÁDA</p> <p>ULIČNÍ FASÁDA položka č. 115: okartáčování omítek před provedením nátěrů – CELÁ ULIČNÍ FASÁDA položka č. 116: omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěrů – CELÁ ULIČNÍ FASÁDA položka č. 3: oprava vnější vápenné štukové omítky – OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ – VNĚJŠÍ položka č. 117: penetrační silikátový nátěr hladkých nebo štukových omítek – OPRAVA VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ položka č. 118: krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek – OPRAVA VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ</p> <p>Začištění a nátěry v odstínu barvy fasády – dle předložených vzorků za přítomnosti OPP MMP a památkového dohledu. Při demontáži a montáži bude zajištěno BOZP koordinátorem BOZP!</p>
------	---

Datum vyhotovení:	19.11.2020
-------------------	------------

Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Kateřina Sladká, MBA.
vedoucí oddělení veřejné zakázky
podepsáno elektronicky