

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)*

**Název veřejné zakázky:** ZČU – Univerzitní 20, Plzeň – venkovní žaluzie  
**Systémové číslo zakázky:** P21V00000248  
**Zadavatel:** Západočeská univerzita v Plzni  
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň  
IČO: 497 77 513

Zadavatel dne 28. 7. 2021 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

- 1) ve VV není položka lešení pro montáž žaluzií a úprav povrchů špalet?
- 2) v detailu ostění není rohová lišta?
- 3) v detailu ostění není zřejmá plocha tenkovrstvé silikonové omítky a napojení na stávající omítku
- 4) ve VV je uveden krycí silikonový nátěr, lze použít probarvenou silikonovou omítku?
- 5) jak budou provedeny el.rozvody z rozvaděče k jednotlivým žaluziím, v lištách nebo drážkách, či jinak, ve VV není žádná varianta?
- 6) ovládání žaluzií bude jen manuální vypínačem, ne dálkové či systémově

### Odpověď zadavatele:

- ad 1) Náklady na lešení pro montáž žaluzií a úpravy venkovních špalet oken budou součástí položky Zařízení staveniště.
- ad 2) V detailu ostění není rohová lišta zakreslena, ale náklady na osazení rohových lišt jsou zahrnuty v položce zateplení špalet.
- ad 3) Plocha tenkovrstvé silikonové omítky je dána šířkou venkovní špalety cca 200 mm a výškou okna, napojení omítek bude provedeno na pohledové fasádě, nová tenkovrstvá omítky bude přetažena přes bok zateplení a přes výztužnou síťovinu rohové lišty. Na fasádě toto bude tvořit svislé pásky kolem oken.
- ad 4) V rozpočtu jsou položky: 13 - tenkovrstvá silikonová omítky, 132 - penetrační silikonový nátěr a 133 - krycí dvojnásobný silikonový nátěr. Lze též použít probarvenou silikonovou omítku, všechny položky v nabídkovém rozpočtu ale musí být oceněny, nesmí být u položky uvedena hodnota "0" nebo "neoceněno".
- ad 5) Všechny nové elektro rozvody k žaluziím jsou vedeny v drážkách ve stěnách - viz popis v legendě výkresu silnoproudé elektrotechniky např. D.1.4.b. V soupisu prací s výkazem výměr se jedná o položky č. 143, 144, 145 a 146.
- ad 6) Žaluzie budou ovládány manuálně ovladačem v místě žaluzie - ovládání pro každou žaluzii nebo v prostoru kuchyňky několik žaluzií na jeden ovladač (ne dálkově nebo centrálně) - viz Technická zpráva části D.1.4b Silnoproudá elektrotechnika.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel pouze upřesnil položky výkazu výměr lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn. Lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 8. 2021 v 10:00 hodin**.

V Plzni dne: 29. 7. 2021

.....  
**Západočeská univerzita v Plzni**  
Mgr. Štěpán Mátl  
*na základě pověření*