

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	

Veřejná zakázka:	
Výměna oken – Zámek Nečtiny 1. etapa	
Předpokládaná hodnota VZ:	3 600 000 Kč bez DPH (+ opce 1 080 000 Kč)
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	rekonstrukce oken ve II. NP zámku Nečtiny
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000263

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	18.11.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	<p>Dobrý den, prosím Vás platí na všech oknech šířka deštění (špalet) 330mm, jak je napsáno v detailu okna T4, viz příloha? (přílohou dotazu byla specifikace okna T4, jež tvoří součást zadávacích podmínek, tj. soubor "J06_PD_Okna_2NP_T4_detail.pdf")</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Kóta šířky špalety okna typu T4 je pouze orientační. Šíře špalet všech typů oken je proměnlivá od cca 250 mm až po cca 340 mm. Je proto nutné každou špaletu u oken doměřit na místě.

Datum vyhotovení:	18.11.2021
-------------------	------------

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Štěpán Mátl
na základě pověření