

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	
<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>ZU - Revitalizace objektu VŠ kolejeBaarova 36, Plzeň</b>			
Předpokládaná hodnota VZ:	166 838 350,62 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	celková rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu studentských kolejí		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-030465		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000208		

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 6 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne 29. 8. 2023 žádost o vysvětlení ZD (dotaz č. 15), kterou zadavatel spolu s odpovědmi zadavatele (**zvýrazněno červeně**) připojuje níže.

*Příloha: položený dotaz č. 15 s odpovědí zadavatele*

**Západočeská univerzita v Plzni**  
Mgr. Štěpán Mátl  
*na základě pověření*

## Dotaz č. 15

ZU- Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň – dotazy k VŘ:

1. Prosíme o bližší vysvětlení níže specifikované položky soupisu prací oddílu Podlahy z dlaždic architektonického řešení:

K	619345131R	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	1 963,040		
VV		" sokly chodby+předsíňky+kuchyňky R9" 1927,54		1 927,540		
VV		" sokly chodba R10" 35,5		35,500		
VV		<b>Součet</b>		<b>1 963,040</b>		

**Pokud budou stávající sokly vybourány, určitě nebude podklad pod sokly rovný a připravený k nalepení nového soklu. Částečně bude podkladní omítka úplně chybět. Tato položka řeší opravu a doplnění podkladu po bouracích pracích.**

2. Dále bychom chtěli upozornit ve výpisu zámečnických výrobků (zábradlí) na nesoulad výměr mezi půdorysy a pohledy a naproti tomu ve specifikaci výměr materiálů v řezech u položek Z/01, Z/08, Z/09, Z/10, Z/11, Z/12. Budeme tedy pro výpočet hmotností jednotlivých prvků zábradlí vycházet z rozměrů uvedených v půdorysech a pohledech tohoto výpisu ?

**Ve výpisu zámečnických prvků zábradlí jsou ve všech řezech nadbytečně a nesprávně použity pokaždé tytéž délky madel (4,21 m). Správné délky a pro výpočet hmotnosti platné délky jsou uvedené v půdorysech výpisu zámečnických výrobků.**

Děkuji za odpověď.