

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel:			
Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	
Veřejná zakázka:			
ZU - Revitalizace objektu VŠ kolejeBaarova 36, Plzeň			
Předpokládaná hodnota VZ:	166 838 350,62 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	celková rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu studentských kolejí		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-030465		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000208		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 8 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne 24. 8. 2023 žádost o vysvětlení ZD (dotaz č. 14), na kterou již zadavatel odpověděl v rámci vysvětlení ZD č. 5 ze dne 25.8.2023. Zadavatel již ve vysvětlení ZD č. 5 avizoval budoucí změnu soupisu prací, tj. doplnění několika položek v rámci dodatku č. 3 soupisu prací, kterou nyní provádí.

Zadavatel obdržel dne 5. 9. 2023 žádost o vysvětlení ZD (dotaz č. 17), kterou zadavatel spolu s odpověďmi zadavatele (**zvýrazněno červeně**) připojuje níže.

Zadavatel tedy k dnešnímu dni nahrazuje dosavadní soupis prací vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 novou konsolidovanou verzí soupisu prací, doplněnou o dodatek č. 3 (dodatky jsou samostatných listech). Zadavatel připomíná, že u položek v dodatku soupisu prací č. 1 a č. 2, jež mají záporné množství (odstranění duplicit soupisu apod.) musí být uvedeny identické jednotkové ceny jako u stejné položky v původním soupisu prací (na listech odpovídajících dodatku č. 1 a dodatku č. 2 soupisu prací jsou u položek, které "negují" chybné položky v původním soupisu přednastaveny vzorce pro automatické doplnění cen z původního soupisu prací / obdobně je v dodatku č. 2 a 3 soupisu prací upravena cena (automatické doplnění) u některých identických, již v původním soupisu naceněných položek).

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 10:00 hod dne 21. září 2023.

Příloha: dotaz č. 17 s odpověďmi zadavatele

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Štěpán Mátl
na základě pověření

Dotaz č. 17

- 1) Opakovaně žádáme o jasné zodpovězení dotazu na AKUSTICKÉ OBKLADY:
V předchozích dodatečných informacích nebylo smysluplně odpovězeno.
Znovu tímto žádáme o vyjasnění:

Rozpor mezi technickým listem a výkazem výměr u položky č. 33. Ve výkazu výměr je uveden panel s vyztuženým povrchem, ale v technickém listu je panel bez vyztužení. Žádáme o uvedení do souladu.

33	M	59036161	panel akustický stropní s vyztuženým povrchem tl 40mm	m2	131,250
----	---	----------	---	----	---------

Zadavatel potvrzuje, že ve výše uvedené položce č. 59036161 je chybně uveden „vyztužený povrch“. Případně naceněné a dodané panely (pokud budou v průběhu stavby poškozeny a bude je nutné nahradit) v rámci této položky vyztužený povrch mít nemusí. Zadavatel současně uveřejňuje technickou specifikaci z technické zprávy projektové dokumentace na základě níž, byly realizovány stavební práce, jejichž součástí byla i dodávka dosavadních stropních i stěnových akustických panelů.

Zároveň žádáme o doplnění specifikace/technického listu ke stěnovému akustickému obkladu. V příloze je technický list pouze ke stropním panelům.

Viz odpověď výše, resp. nově zveřejněná tech. specifikace.

- 2) D2 – Dodatek č.2

44	K	Pol1020		ks	1,000
----	---	---------	--	----	-------

Chybí text položky. Žádáme nápravu.

V soupisu prací uveřejněném na profilu zadavatele u dané položky popis „Zemnicí lišta“ nechyběl (viz obr. níže).

43	K	Pol164	Wifi přístupový bod dle požadavků ZČU, POE napájení	ks	22,000	0,00	0,00
44	K	Pol1020	Zemnicí lišta	ks	1,000		0,00
45	K	Pol1021	Montážní sada	ks	20,000		0,00

- 3) Prosíme o potvrzení, zda je nutné nacenit u položky č. 97 křemičitý písek nebo může být nahrazen běžným pískem frakce 0/4.

Soupis prací, resp. jednotlivé položky oceňte dle jejich popisu, tj. naceňte křemičitý písek. V případě, že při realizaci bude možné fakticky i právně (viz mantinely dle § 222 ZZVZ) nahradit křemičitý písek adekvátním materiálem a zdůvodníte to, podléhá taková záměna materiálu předchozímu odsouhlasení technickým dozorem investora případně autorským dozorem, včetně zpracování změnového listu zhotovitelem a dodatku smlouvy (ostatně jako všechny obdobné změny).

97	K	635111312	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlahy o tl. do 20 mm (lože) z písku slévárenského	m2	5 415,570
----	---	-----------	---	----	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635111312

VV dorovnání křemičitým pískem podlahy

VV "i"(9,22+40,63+11,46+9,76+12,82*2+11,35+4,21+4,59+1,29*2) 119,440

VV "ii-viii" (7,41+46,05*2+11,97+7,41+1,5*16+2,33*16+8,28*14+7,62*2)*7 2 179,310

Dotaz č. 17

VV	$(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,74+14,68+12,41)*2)*7$	3 116,820
VV	Součet	5 415,570