

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel:			
Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	
Veřejná zakázka:			
ZU - Revitalizace objektu VŠ kolejeBaarova 36, Plzeň			
Předpokládaná hodnota VZ:	166 838 350,62 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	celková rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu studentských kolejí		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-030465		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000208		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 9 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne 7. 9. 2023 žádost o vysvětlení ZD (dotaz č. 18), kterou zadavatel spolu s odpověďmi zadavatele (**zvýrazněno červeně**) připojuje níže.

Příloha: položený dotaz č. 18 s odpovědí zadavatele

Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Štěpán Mátl
na základě pověření

Dotaz č. 18

1. Ve výkazu výměr je položka č. 333:

333	M	59761330	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm	kus	705,600
-----	---	----------	--	-----	---------

Prosíme o prověření správnosti rozměru schodovky 330x330 mm s ohledem na použití dlažby 300x600 mm na chodbách. Je možné, že vzhledem k jasně daným rozměrům schodišť je nezbytné použít schodovku 330x330 mm, ale pak nebude sedět spárořez s ohledem na dlažbu 300x600 mm na chodbách.

SCHODOVKY 330 x 330 mm BYLY ZVOLENY VZHLEDEM K ŠÍŘCE SCHODIŠTĚ 1,0 m. PŘI VÝBĚRU PŘESNÉHO TYPU DLAŽBY PŘI REALIZACI JE MOŽNÉ, ŽE BUDE SCHVÁLEN I JINÝ ROZMĚR DLAŽBY.

2. Ve VV jsme nenalezli položku pro čtečky JIS. Pouze položku 19 v části 7 - Slaboproudé elektroinstalace obsahující přípravu.

Prosíme o prověření a případné dodání.

19	K	Pol121	Příprava pro JIS - 60m UTP 4x2x0,5 cat.6, 60m SYKFY 2x2x0,5, 60m trubkování pr. 20mm, 10x KU68, 5hod práce, drobný spojovací a montážní materiál	sada	1,000
----	---	--------	--	------	-------

PŘEDPOKLÁDA SE, ŽE ČTEČKU DODÁ ZADAVATEL, ZHOTOVITEL UDĚLÁ KOMPLETNÍ PŘÍPRAVU.