

PŮDORYS 4.NP



- Svítidlo přisazené, (závěsné) LED PANEL 36W, IP20
účinnost 110lm/W, index CRI 90, 600x600x9mm
mikroprizmatický difúzor pro omezení oslnění UGR nižší než 19
- Spínače 10A/230V
- Zásuvka dvojnásobná – 16A/230V, IP20 – osadit na přístroj. krabici
- Zásuvka pro PC–vybavená svodičem přepětí "D"
- Zásuvka 16A/230V, IP44 – do vlnka
- Kabelová trasa

LEGENDA MÍSTNOSTI ŘEŠENÝCH PROSTOR:

| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA [m2] | S. V. [m] | PODLAHA | STROP | STĚNY | POZNÁMKA |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------------|---|
| 401 | CHODBA | 97,6 | 3,50 | STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ | PROJEKT SE POUŽÍ ZÁKOSTNÍ V MÍSTĚ DEMOLOVANÉ PROSTORY |
| 402 | CHODBA | 2,7 | 3,40 | ZÁTĚŽOVÝ VINYL +SOKL ~40mm | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA / SDK | |
| 403 | KANCELÁŘ | 11,0 | 3,40 | ZÁTĚŽOVÝ VINYL +SOKL ~40mm | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA / SDK | |
| 404 | DIGITÁLNÍ LABORATOŘ | 20,3 | 3,40 | ZÁTĚŽOVÝ VINYL +SOKL ~40mm | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA / SDK | |
| CELKEM ŘEŠENÁ PLOCHA | | 131,6 | | | | | |

PARE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI
OBJEKTU ZČU
SEDLÁČKOVA 15, PLZEŇ
ČÁST 1.

INVESTOR
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

AIP Plzeň spol. s r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň

HIP
ING. ARCH. JAN BAXA

VYPRACOVAL
ING. ZDENĚK ČIŽ

ČÁST
D.1.4a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VÝKRES
PŮDORYS 4.NP

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

FORMÁT
–

DATUM
03/2024

MĚŘÍTKO
1:100

ZAKÁZKA
AIP 24 001

3