



nástěnný rozváděč
šířka 407; výška 246; hloubka 104(mm)
In=32A
Ics=6kA
IP40

provedení rozváděče dle:
ČSN EN 61439-1 ed.2
ČSN EN 61439-3

Podpis investora: _____

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 PilsProjekt, s.r.o. Částkova 74, 326 00 Plzeň tel.: 377240889, fax: 377240524 email: info@pilsprojekt.cz	
	Ing. Ivan Kobza			
INVESTOR	Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň		Č. KOPIE	
MÍSTO	město Plzeň, k. ú. Plzeň	KRAJ Plzeňský	DATUM	02/2024
STAVBA	Revitalizace prostor budovy UL – 5.NP areál Plzeň–Bory, Západočeská univerzita v Plzni		STUPEŇ	dokumentace pro společné povolení
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	D.1.4.3 Technika prostředí – Elektroinstalace		Č. ZAKÁZKY	812/23
NÁZEV VÝKRESU	Rozváděč RS1		MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.3–5